

仕様書

- | | | | |
|----|-----|-----|--------|
| 課名 | 総務課 | 担当名 | 危機管理担当 |
|----|-----|-----|--------|
- 1 事業名称
消防施設整備事業費（経常）
 - 2 件名
可搬式小型動力ポンプ購入
 - 3 目的
使用開始から 23 年以上経過し老朽化しているので、地域消防力を維持するため最新鋭のものに入れ替える。
 - 4 履行期間
令和 8 年 12 月 18 日まで
 - 5 履行場所
総務課危機管理担当の指定する場所
 - 6 内容
可搬式小型動力ポンプ及び付属品の仕様詳細は、別紙①及び②のとおりとする。
 - 7 積算価格 円（税込）

品名	数量	単位	単価	金額
可搬式小型動力ポンプ(付属品を含む)	2	台		
消費税（10%）				
合 計				
 - 8 納品
 - (1) 納品前に担当課と上記仕様等について打ち合わせを実施すること。
 - (2) 納品の日程、納品場所は、事前に担当課と協議し指示に従うこと。
 - (3) 納品の際は担当者に納品書を提出し、検収を受けること。なお、検収後であっても、欠陥が認められる場合は、受注者の責任とし、無償で新品に交換すること。
 - (4) 納品時には使用する消防団員へ、操作説明を行うこと。
 - (5) 納品の際は、車両等の進入、物件の移動等施設の安全を最優先し事故の無いよう十分に配慮すること。
 - (6) 納品の際に、既存のポンプ等が不要であり消防団が持ち込んだ場合は、受注者が責任を持って処分を行うこと。
 - 9 支払い
納品書を提出し担当者の検収を受けた後、それに対する請求書を発注者への提出を受けて支払うものとする。
 - 10 その他
この仕様書に定めのない事項及び、仕様の条項に疑義が生じた場合は、委託者の財務規則の定めによるところのほか、発注者及び受注者とで速やかに協議してこれを定めるものとする。
 - 11 担当課
葦崎市 総務課 危機管理担当
(葦崎市水神一丁目 3 番 1 号／電話:0551-45-9368)

別紙①

可搬式小型動力ポンプ仕様

購入台数	2 台
納入期限	令和8年12月18日
納入場所	総務課危機管理担当の指定する場所

配 備 先	竜岡分団第 1 部（若尾新田）
	穂坂分団第 4 部（柳平）

仕様	種 別	可搬消防ポンプ
	検 定 級 別	B－2 級
	長さ×幅×高さ	670mm× 780mm× 740mm以下
	重 量	84.5kg以下
ポンプ仕様	形 式	1 段タービンポンプ
	放 水 量	定格1.00m ³ /min以上 高圧 0.60m ³ /min以上
	放 水 圧	定格0.7MPa以上 高圧1.0MPa以上
	吸 水 口	呼称75mm×1
	放 水 口	呼称65mm×1
	水抜きドレイン	4箇所以内
真空ポンプ仕様	形 式	四翼偏心ロータリー式 オイルレス真空ポンプ(アルミ製)
	真空度 (mpa)	約9m (-0.085mpa)
エンジン仕様	形式	直列 3 気筒水冷 4 ストロークガソリンエンジン
	総 排 気 量	500mL 以上
	出 力	22kW以上
	始 動 開 始	セルモーター式 リコイルスターター式 (ただし、バッテリーレス状態でエンジンがかかること)
	潤 滑 方 式	ウェットサンプ
	燃 料	ガソリン
	タンク容量	10ℓ以上
	照 明 装 置	外部照明灯12V-55W以上
	冷却方式	水冷
その他	※ 吐水口バルブはオペティバルブ方式とする。	

別紙②

付属品使用（数量は1式分）

No.	品 名	形 式	数 量	備 考
1	レール改造		1	積載車側加工
2	消防ホース	65×20m（検定品）、使用圧 1.3MPa、AC町野金具付	1	
3	吸 管	75mm×6m	1	呼称75
4	吸管ストレーナー		1	
5	吸管ちりよけ籠		1	
6	吸管まくら木		1	
7	吸管ロープ		1	
8	消火栓金具	75mm×65mm 角式	1	
9	消火栓開閉器具	地上式	1	
10	噴霧ノズル		1	
11	照明灯	1AT-39020-0（LED）	1	
12	照明灯三脚	151-39022-0	1	
13	充電器		1	
14	工具		1	
15	管槍	65mm用、ハンドル・肩掛けバ ンド付	1	
16	トビ	1.8m	2	
17	吸管ベルト		2	
18	双口接手		1	
19	名入れ（ポンプ）	〇〇分団第〇部 R8年〇〇月交付		