

韮崎市営総合運動場夜間照明設備撤去・新設事業
公募型プロポーザル募集要項 事前Q&A

No.	当該資料	当該項目	質 問	回 答
1	募集要項 P.1	2. 事業概要 (3) 事業限度額	総事業費 255,000,000円（税抜）となっているが、提案後、地盤の状況や埋設管の状況が異なるなど、予測不能な理由により大幅な追加費用の発生が見込まれる場合、総事業費の範囲内で提案額の見直しにに応じてもらえるのでしょうか	総事業費の見直しは考えておりませんが、現場調査結果に基づく協議による提案額の変更は、総事業費内に限り可とします
2	募集要項 P.1	3. 市内電気工事事業者の活用	市内業者との間で、協業に関する何らかの事前契約を締結する必要があるのでしょうか	事前契約を締結する必要はありません
3	募集要項 P.2	6. 応募条件 (1) 応募者の資格	グループで応募する場合、韮崎市の入札参加資格は、各企業について必要でしょうか	全ての企業において、韮崎市の入札参加資格が必要です
4	募集要項 P.2	6. 応募条件 (1) 応募者の資格	施工管理役割企業は電気工事の特定建設業許可を保有していなくても問題ないでしょうか	施工管理役割企業が元請として請け負った工事のうち4千万円以上を下請けに出す場合は、特定建設業許可の保有は必須となります
5	募集要項 P.2	6. 応募条件 (2) 応募者の役割	応募グループの構成業者数に上限はありますか	各役割につき、それぞれ2社までとします
6	募集要項 P.2	6. 応募条件 (2) 応募者の役割	施工管理役割企業以外は市外業者でも良いでしょうか	宜しい
7	募集要項 P.3	6. 応募条件 (2) 応募者の役割	参加表明書に添付が必要とされる「事業者間で締結する連帯責任の覚書」の内容を示していただけませんか	原則として様式は自由とします。但し、本市に対する事業上の債務については、グループ各社が連帯責任を負う旨は必ず明記して下さい
8	募集要項 P.4	8. 募集概要について (2) 事業全体スケジュール	現場調査を実施するにあたり、ご担当者様など連絡先を教えてください	募集要項P.4「8-(1)」記載のとおりです
9	募集要項 P.6	8. 募集概要について (5) 参加表明書兼誓約書及び資格確認書類の提出	親会社为上場企業の場合、履行保証書の提出は困難と思われるのですが、履行保証書の提出は必須でしょうか	提出が可能な場合にのみ提出してください
10	募集要項 P.6	8. 募集概要について (5) 参加表明書兼誓約書及び資格確認書類の提出	財務諸表等（貸借対照表、損益計算書、利益処分（損失処理）計算書等）の代替として、有価証券報告書の提出でもよろしいでしょうか	財務諸表等の代替として有価証券報告書を提出することも可とします
11	募集要項 P.7	8. 募集概要について (5) 参加表明書兼誓約書及び資格確認書類の提出	受注実績には韮崎市のもの以外に、山梨県や山梨県外のものも含めてもよろしいでしょうか	公共事業の実績であれば、山梨県内外ともに含めて構いません
12	募集要項 P.7	8. 募集概要について (5) 参加表明書兼誓約書及び資格確認書類の提出	受注実績に同種（類似）のものがあるが、「同種」と「類似」の定義を示していただけませんか	「同種」は屋外競技場夜間照明設備に関する事業とし、「類似」は照明設備工事に関する事業とします
13	募集要項 P.8	9. 審査及び審査結果の通知 (1) 審査事項	「同種（類似）業務における過去5年以内の実績があること」とあるが、これに加えて、過去5年以内の実績も提出して宜しいでしょうか。また、提出実績の保有者は、グループの構成員のものは全て含めて宜しいでしょうか	過去5年以内とします また、実績保有者は、グループの構成員のもの全て含めて構いません
14	募集要項 P.8	9. 審査及び審査結果の通知 (1) 審査事項	撤去する設備の有害物質含有可能性について、ご指示下さい	変圧器、安定器について、PCBが含有していないことは確認済ですが、別途、分析結果報告書を最優秀提案者へのみ開示します

韮崎市営総合運動場夜間照明設備撤去・新設事業
公募型プロポーザル募集要項 事前Q&A

No.	当該資料	当該項目	質 問	回 答
15	募集要項 P.8	9. 審査及び審査結果の通知 (1) 審査事項	総合運動公園の用途について、どのような用途を想定しているのでしょうか	レクリエーションレベルのサッカー、野球、ソフトボールを想定しています
16	募集要項 P.8	9. 審査及び審査結果の通知 (3) プレゼンテーションの実施	プレゼンテーション実施時に、別途資料を配布して宜しいでしょうか	プレゼンテーション資料は、提案書提出時に併せて提出することとし、追加での資料配布は認めません
17	募集要項 P.10	10. 提案書における提示条件	省エネルギー、電気料金削減の試算のため、実績値を示していただけませんか	募集要項P.12「13-(2)」記載の数値に基づいて算出をお願いします
18	募集要項 P.10	11. 事業実施に関する事項 (3) 本市と事業者との責任分担	提案書と「照明設備等LED化計画書」の内容が大きく乖離した場合等、優先交渉権者の責により契約できない場合～云々」との記載がありますが、乖離の具体的なケースを示していただけませんか	最優秀提案者の提案内容と「照明設備等LED化計画書」の記載内容が、条件、金額、数量等の点で著しく乖離し、かつ乖離の根拠が合理性を欠いているような場合を想定しています
19	募集要項 P.10	11. 事業実施に関する事項 (3) 本市と事業者との責任分担	優先交渉権者の責により契約できない場合について、「それまでに要した費用を請求」との記載がありますが、この費用の中には具体的にどのようなものが含まれるのでしょうか	具体的な費用は想定していませんが、本市が負担した費用がある場合、事前に協議の上、請求するものとします
20	募集要項 P.11	12. 契約に関する事項	韮崎市と取り交わす契約書の内容を示していただけませんか	契約内容の案は最優秀提案者にのみ開示します
21	募集要項 P.11	12. 契約に関する事項	本件において入札・契約保証金は必要でしょうか？	必要ありません
22	募集要項 P.11	13. 提案提出書類・作成要領 (1) 事業提案時の提出書類	「規定の様式以外の書類」については、事業者側で必要と判断した書類を適宜追加することは可能でしょうか	宜しい
23	要求水準書 P.2	2. 本事業に関する基本要件 (2) 適切な工程・計画	施工期間中は、総合運動場や隣接するテニスコートなどの一般利用は停止するのでしょうか	停止しません
24	要求水準書 P.2	2. 本事業に関する基本要件 (2) 適切な工程・計画	当該工事期間中の施設利用予定を教えてください	施設の利用予定については、最優秀提案者にのみ開示します
25	要求水準書 P.2	2. 本事業に関する基本要件 (2) 適切な工程・計画	新型コロナウイルス感染症拡大、天災、暴動に起因する工期遅延（材料納期含む）が発生した場合、履行期限内に猶予をいただくことは可能でしょうか？	事実発生時、協議・検討します。
26	要求水準書 P.2	2. 本事業に関する基本要件 (2) 適切な工程・計画	施工可能な曜日や時間帯について、ご指示下さい	原則として、平日の9時から17時としますが、具体的な工程協議は最優秀提案者で行うこととします
27	要求水準書 P.3	3. 照明設備に係る要求水準 (1) 一般事項	「必要がある場合は、埋設配管の改修、増設等を行うこと」とあるが、交換設備の範囲を具体的に示していただけことは可能でしょうか	現場調査の結果と過去の実績・経験を生かし、各社独自に想定をお願いします
28	要求水準書 P.3	3. 照明設備に係る要求水準 (1) 一般事項	既設のケーブル、配管、ハンドホールについて、残置しても良いのでしょうか	現場調査の結果と過去の実績・経験を生かし、各社独自に想定をお願いします

韮崎市営総合運動場夜間照明設備撤去・新設事業
公募型プロポーザル募集要項 事前Q&A

No.	当該資料	当該項目	質 問	回 答
29	要求水準書 P.3	3. 照明設備に係る要求水準 (2) 照明設備に関する事項	照明の制御を行う部屋はどこを想定していますか	管理棟内での制御を想定していますが、詳細は最優秀提案者と協議することとします
30	要求水準書 P.3	3. 照明設備に係る要求水準 (3) 照明柱に関する事項	新設する照明柱の具体的な高さ及び仕様を示していただけないでしょうか	本市が要求する光環境（JIS規格による要求値）を満足できる高さ及び仕様として下さい
31	要求水準書 P.3	3. 照明設備に係る要求水準 (3) 照明柱に関する事項	新設する照明柱の本数を示していただけませんか	本数の指定はありません 事業限度額内で、本市が要求する光環境（JIS規格による要求値）及び構造を満足できる仕様（本数）として下さい
32	要求水準書 P.5	5. 施工管理業務に関する事項 (4) 施工期間中の業務	既存の上下水道管、ガス管等の既存インフラについて、分かる資料を開示頂くことは可能でしょうか	既存図面等、インフラに関する当時の資料が無いため開示不可です