

## 公共施設照明一括LED化事業に伴う照度測定結果報告書

韮崎市役所総務課

韮崎市では、令和7年度に財政負担と環境負荷の軽減を目的として、文化ホールや公民館、小中学校、児童センター、市立病院等、幅広い市内公共施設の照明について、省エネルギーかつ水銀フリーのLED灯具への交換を行う韮崎市公共施設照明一括LED化事業を実施した。

照明の照度は、作業を安全かつ正確に実施するために十分確保されなければならない作業環境条件の1つであることから、LED化実施後において各施設の照度測定を実施した。

### 【測定場所】

測定場所は、机等が設置されている事務室、会議室、教室を中心に、各施設の主たる数箇所を選定して測定した。

### 【測定方法】

測定は、共立電気計器(株)製のデジタル照度計 (KEW5204) を使用し、学校施設の測定は、文部科学省が定めた学校環境衛生基準 (学校保健安全法に基づき、文部大臣が定めた学校の教室や施設における「健康で快適な学習環境」を維持するための基準) に則り、その他の施設についても同基準に準じ、9地点測定を実施した。(一部狭小室内は5地点測定)



機種名	KEW5204
JIS クラス	JIS C 1609-1:2006 A 級準拠(直線性)
受光素子	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0.0~199,900lx
レンジ	199.9/1,999/19,990/199.900lx
分解能	0.1lx
直線性	±4%rdg±5dgt(23°C±2°C基準)
斜入射光特性	10°C±1.5%, 30°C±3%, 60°C±10%, 80°C±30%
温度特性	±5%(23°C基準、0~40°Cの範囲内において)
可視域相対分光応答特性	標準分光視感効率からの外れ: 9%
応答時間	オートレンジ: 5s 以下 マニュアルレンジ: 2s 以下
オートパワーオフ機能	30分
外形寸法	169(L)×63(W)×37(D)mm
質量	210g
使用電池	単3形乾電池 R6×2本
使用温湿度範囲	0°C~40°C、相対湿度 80%以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10°C~60°C、相対湿度 70%以下(結露しないこと)
連続使用可能時間	約 80 時間
適合規格	JIS C 1609-1:2006, IEC61326
付属品	携帯用ケース、取扱説明書、単3形乾電池×2個

学校環境衛生基準（第1 抜粋）

第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準

検査項目	基準
採光及び照明 照度	<p>(10) 日本産業規格 C1609-1 に規定する照度計の規格に適合する照度計を用いて測定する。</p> <p>教室の照度は、図に示す9か所に最も近い児童生徒等の机上で測定し、それらの最大照度、最小照度で示す。</p> <p>黒板の照度は、図に示す9か所の垂直面照度を測定し、それらの最大照度、最小照度で示す。</p> <p>教室以外の照度は、床上75cmの水平照度を測定する。なお、体育施設及び幼稚園等の照度は、それぞれの実態に即して測定する。</p> <p>図</p>

【照度結果記録表】

照度結果記録表							
施設名			天候				
測定者名1			測定者名2				
検査日時	令和 年 月 日 ( ) 時 分						
部屋名	人工照明	無・有 ( W × 灯 = W )					
照明器具の汚れ	有・無	最近の清掃日	令和 年 月 日				
カーテン	無・有 ( 全開 一部開 全閉 )						
使用照度計	型式(メーカー名) ( ) (JIS C1609の規定にされる規格に適合する程度計)						
検査場所	検査結果		基準				
黒板 (垂直面照度を測定)			500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20:1を超えないこと。10:1を超えないことが望ましい。				
	最大照度	ルクス		最小照度	ルクス	最大・最小の比	: 1
	まぶしさ (黒板の外側15° 以内の範囲に輝きの強い光源の有無)			有・無			
部屋 教室 (机上で水平照度を測定)			下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20:1を超えないこと。10:1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は500~1000ルクス程度が望ましい。				
	最大照度	ルクス		最小照度	ルクス	最大・最小の比	: 1
	まぶしさ (見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無)			有・無			
所見							

調査結果は、調査表の地点番号の順に記録

## 【照度に係る基準】

### (1) 事務所衛生基準規則

労働安全衛生法に基づき、事務所で働く人の健康・安全・快適な環境を維持するために厚生労働省が定めた省令

#### 【第10条抜粋】

(照度等)

第10条 事務所は、室の作業面の照度、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない。

作業の区分	基準
一般的な事務作業	300ルクス以上
付随的な事務作業	150ルクス以上

※付随的な事務作業とは、資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要がないものが該当

### (2) 学校環境衛生基準

学校保健安全法に基づき、児童生徒や教職員が健康に過ごせるよう、学校内の空気、水質、騒音、清潔などを維持する文部科学省の基準

#### 【第1-1抜粋】

##### 第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準

1 教室等の環境（換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。）に係る学校環境衛生基準は、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄のとおりとする。

検査項目	基準
採光及び照明	(ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300 lx（ルクス）とする。また、教室及び黒板の照度は、500lx 以上であることが望ましい。 (イ) 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20：1 を超えないこと。また、10：1 を超えないことが望ましい。 (ウ) コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000 lx 程度が望ましい。 (エ) テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100～500 lx 程度が望ましい。 (オ) その他の場所における照度は、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格（以下「日本産業規格」という。）Z9110に規定する学校施設の人工照明の照度基準に適合すること。

(3) JIS Z 9110:2010 照明基準総則

事務所や工場、店舗など様々な空間において、人間が安全・快適・効率的に活動するための「照明基準（推奨照度）」を定めた日本産業規格

【JIS で規定されている場所による照明例】

照度範囲(ℓx)	3,000	2,000	1,500	1,000	750	500	300	200	150	100	75	50	30	20	15
事務所				玄関ホール(昼間) 役員室		受付、食堂 宿直室		階段					屋内非常用階段		
					会議室、電子設計室 応接室、守衛室		書庫、喫茶室、更衣室 倉庫、便所、洗面所		エレベータ、廊下						
工場		極めて細かい 視作業		設計室 製図室			制御室、電気室 空調機械室、洗面所、便 所		階段				屋内非常用階段		
学校				製図室		教室、教職員室、食堂 体育館、宿直室		階段							
					被服教室、電子計算機室 実験実習室 図書閲覧室、保健室		講堂、集会室 ロッカー室 洗面所、便所		廊下						
保健医療施設			手術室 救急室		診察室、看護婦室 薬局、調剤室 一般検査室、生理検査室 アイントープ室、霊安室		育児室、待合室 面会室、外来の廊下 更衣室、洗面所 カルテ室		病室			非常階段			
						X線室、物療室 運動機械室、宿直室 内視鏡検査室、X線透視室					眼科暗室				
商店一般共通事項		陳列の最重要部				エレベーターホール エスカレータ、一般陳列 品	応接室 洗面所、便所		廊下、休憩室						
					重要陳列部、レジスタ 分装台	商談室		階段							
食堂、レストラン 軽飲食店				サンプルケース		レジスタ、帳場		階段							
					調理室、食卓		待合室、客室 洗面所、便所		玄関、廊下						
劇場・映画館					入場券売場		観客席、ロビー、電気室 機械室、洗面所		玄関、休憩室 映写室、廊下					モニタ(上映中) 上映室(上映中)	
						売店、楽屋	モニタ室、階段 奈落作業場所								
旅館、ホテル				フロント、帳場、事務室	車寄せ玄関、食堂		階段		庭の重点						
					調理室、客室、机		宴会場、広間、ロビー 洗面所、便所、脱衣室		娯楽室、客室 廊下、浴室						
美容、理髪店			結髪、毛染、セット ノーキャップ		調髪、顔そり、着付 洗髪、レジスタ		階段								
							店内便所		廊下						

照度測定結果

No.	施設名	測定場所	測定日	測定時刻	天気	カーテン	結果1 (lx)	結果2 (lx)	結果3 (lx)	結果4 (lx)	結果5 (lx)	結果6 (lx)	結果7 (lx)	結果8 (lx)	結果9 (lx)	平均 (lx)	最大 (lx)	最小 (lx)	事務所衛生 基準規則 基準値	JIS Z9110 ~2010 照度範囲	学校環境衛生 基準 基準値 下限(推奨)
1	葦崎文化ホール	1階事務室	令和8年2月14日	13時34分	晴	無	905	1,013	1,150	1,114	1,183	911	817	1,300	972	1,041	1,300	817	300	500~1000	
		2階会議室(1~4)	令和8年2月14日	13時20分	晴	有(全閉)	323	387	425	1,250	1,369	1,149	390	342	465	678	1,369	323		300~750	
2	葦崎市民交流センターニコリ	1階事務室(受付)	令和8年2月14日	10時20分	晴	無	708	1,092	881	357	456	380	728	801	852	695	1,092	357	300	500~1000	
		市民活動支援室①	令和8年2月14日	9時05分	晴	無	520	696	603	564	688	663	560	642	750	632	750	520		300~750	
		2階交流スペース	令和8年2月14日	9時15分	晴	有(全閉)	1,645	1,121	761	1,520	599	592	1,860	1,160	760	1,113	1,860	592		500~1000	
		3階多目的ホール	令和8年2月14日	9時30分	晴	無	979	560	706	771	703	701	892	721	840	764	979	560		300~750	
		1階市民相談室	令和8年2月14日	10時00分	晴	無	406	486	474	928	765	845	443	440	440	581	928	406		300~750	
		ニコリ地下	令和8年2月14日	10時15分	晴	無	53	36	306	296	74	109	388	131	322	191	388	36		75~150	
3	葦崎公民館	事務室	令和8年2月14日	9時55分	晴	無	607	663	560	993	798	798	599	662	735	713	993	560	300	500~1000	
		中央公民館事務室	令和8年2月14日	9時50分	晴	無	940	999	1,043	770	810	856	670	792	640	836	1,043	640	300	500~1000	
4	中田公民館	大会議室	令和8年2月14日	11時10分	晴	有(全閉)	880	930	821	1,175	1,135	1,213	1,024	1,255	1,246	1,075	1,255	821		300~750	
		小会議室	令和8年2月14日	11時20分	晴	有(全閉)	1,260	852	709	1,240	1,083	901	1,244	1,066	964	1,035	1,260	709		300~750	
5	穴山公民館	大ホール	令和8年2月14日	11時30分	晴	有(全閉)	657	573	617	1,098	1,110	1,095	642	625	754	797	1,110	573		300~750	
		研修室	令和8年2月14日	11時40分	晴	有(全閉)	950	1,022	958	982	1,037	1,065	854	930	1,027	981	1,065	854		300~750	
		事務室	令和8年2月14日	11時43分	晴	有(全閉)	588	862	676	680	1,075	516	725	1,064	528	746	1,075	516	300	500~1000	
		料理講習室	令和8年2月14日	11時35分	晴	有(全閉)	1,165	1,532	1,226	1,301	1,263	1,222	1,203	1,260	1,190	1,262	1,532	1,165		300~750	
6	円野公民館	会議室	令和8年2月21日	9時16分	晴	有(全閉)	899	1,004	930	1,298	1,455	1,572	1,365	1,427	1,674	1,292	1,674	899		300~750	
		料理講習室	令和8年2月21日	9時17分	晴	無	877	880	703	1,119	1,204	850	875	625	543	853	1,204	543		300~750	
7	清哲公民館	会議室	令和8年2月21日	9時35分	晴	有(全閉)	1,192	1,308	1,150	1,381	1,321	1,254	1,188	1,322	1,209	1,258	1,381	1,150		300~750	
		料理講習室	令和8年2月21日	9時46分	晴	無	975	1,430	1,335	1,280	1,812	1,333	1,151	1,422	924	1,296	1,812	924		300~750	
8	神山公民館	会議室	令和8年2月21日	9時50分	晴	有(全閉)	798	800	820	1,203	1,100	1,037	970	958	750	937	1,203	750		300~750	
		料理講習室	令和8年2月21日	9時55分	晴	無	817	832	888	1,264	1,285	1,090	1,210	953	1,138	1,053	1,285	817		300~750	
9	大草公民館	事務室	令和8年3月5日	14時45分	晴	有(全閉)	708	/	712	/	820	/	742	/	801	757	820	708	300	500~1000	
		会議室1・2	令和8年3月5日	14時40分	晴	有(一部開)	1,015	1,195	941	1,486	1,496	1,197	1,208	1,276	1,058	1,208	1,496	941		300~750	
		料理講習室	令和8年3月5日	14時43分	晴	有(全閉)	1,148	1,302	1,135	957	1,376	1,144	1,169	1,307	1,090	1,181	1,376	957		300~750	
10	大村記念図書館	図書館	令和8年2月14日	10時05分	晴	無	1,113	1,010	997	888	692	1,170	886	1,121	1,112	999	1,170	692		300~750	
		学習室1	令和8年2月14日	10時10分	晴	無	1,114	601	987	896	741	866	1,006	744	813	863	1,114	601		300~750	
11	大村美術館	事務室	令和8年2月21日	10時20分	晴	有(全閉)	1,145	869	1,157	1,340	1,083	808	1,130	940	938	1,046	1,340	808	300	500~1000	
		2階カフェ	令和8年2月21日	10時30分	晴	有(全開)	1,320	1,420	1,338	1,498	1,564	1,340	1,282	1,245	1,254	1,362	1,564	1,245		150~300	
12	大村美術館サテライト	展示室	令和8年2月14日	10時00分	晴	無	899	1,005	942	762	856	805	889	1,025	987	908	1,025	762		200~500	
13	ふるさと偉人資料館	展示室	令和8年2月14日	9時45分	晴	無	691	754	802	772	598	500	830	575	653	686	830	500		200~500	
14	神山屋内運動場	男子更衣室	令和8年2月21日	10時06分	晴	無	304	/	315	/	445	/	303	/	353	344	445	303		150~300	
		エントランス	令和8年2月21日	10時08分	晴	無	1,236	/	1,192	/	1,623	/	1,131	/	1,186	1,274	1,623	1,131		75~150	
15	旭屋内運動場	器具庫	令和7年2月21日	11時12分	晴	無	329	/	448	/	807	/	398	/	348	466	807	329		150~300	
16	竜岡屋内運動場	更衣室	令和8年2月21日	11時34分	晴	無	692	/	583	/	827	/	577	/	595	655	827	577		150~300	
17	甘利山グリーンロッジ	管理人室	令和8年4月27日	14時07分	雨	無	250	830	715	528	1,382	814	483	723	709	715	1,382	250	300	200~500	
18	地域情報発信センター	事務室	令和8年2月14日	9時30分	晴	無	508	748	735	756	908	820	787	849	663	753	908	508	300	500~1000	
		飲食スペース	令和8年2月14日	9時30分	晴	有(一部開)	1,131	987	1,403	1,613	1,310	1,773	919	1,266	750	1,239	1,773	750		200~500	

照度測定結果

No.	施設名	測定場所	測定日	測定時刻	天気	カーテン	結果1 (lx)	結果2 (lx)	結果3 (lx)	結果4 (lx)	結果5 (lx)	結果6 (lx)	結果7 (lx)	結果8 (lx)	結果9 (lx)	平均 (lx)	最大 (lx)	最小 (lx)	事務所衛生 基準規則 基準値	JIS Z9110 ~2010 照度範囲	学校環境衛生 基準 基準値 下限(推奨)	
19	葦崎小学校	1年1組教室	令和8年3月11日	16時15分	晴	有(全閉)	854	1,188	700	1,293	1,446	792	1,010	983	806	1,008	1,446	700		200~500	300(500)	
		1年1組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	16時15分	晴	有(全閉)	690	720	640	690	730	670	660	670	630	630	678	730	630			500
		2年1組教室	令和8年3月11日	16時20分	晴	有(全閉)	901	1,016	795	1,327	1,388	872	1,232	1,146	694	1,041	1,388	694		200~500	300(500)	
		2年1組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	16時20分	晴	有(全閉)	620	620	550	640	700	600	600	640	580	617	700	550			500	
		3年1組教室	令和8年3月11日	16時30分	晴	有(全閉)	1,060	1,166	803	1,380	1,418	1,047	1,084	1,232	775	1,107	1,418	775		200~500	300(500)	
		3年1組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	16時30分	晴	有(全閉)	690	680	570	700	690	610	680	650	560	648	700	560			500	
		4年2組教室	令和8年3月11日	16時40分	晴	有(全閉)	1,054	1,058	1,011	1,368	1,442	1,150	1,156	1,094	905	1,138	1,442	905		200~500	300(500)	
		4年2組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	16時40分	晴	有(全閉)	620	660	590	640	710	620	610	650	580	631	710	580			500	
		5年1組教室	令和8年3月11日	16時47分	晴	有(全閉)	1,109	1,229	1,023	1,248	1,405	1,228	1,115	1,117	947	1,158	1,405	947		200~500	300(500)	
		5年1組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	16時47分	晴	有(全閉)	670	670	600	670	710	630	640	670	590	650	710	590			500	
		6年2組教室	令和8年3月11日	16時54分	晴	有(全閉)	1,087	1,204	931	1,316	1,360	992	993	1,058	813	1,084	1,360	813		200~500	300(500)	
6年2組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	16時54分	晴	有(全閉)	630	700	630	630	700	630	620	680	600	647	700	600			500			
職員室	令和8年3月11日	17時00分	晴	有(全閉)	882	915	784	924	950	875	774	935	880	880	950	774			300(500)			
20	甘利小学校	1年3組教室	令和8年3月5日	15時40分	晴	有(全閉)	1,530	1,213	1,103	1,521	1,506	859	1,786	1,508	910	1,326	1,786	859		200~500	300(500)	
		1年3組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	15時40分	晴	有(全閉)	2,800	2,900	2,700	2,000	2,300	2,200	1,500	1,800	1,500	2,189	2,900	1,500			500	
		2年3組教室	令和8年3月5日	15時55分	晴	有(全閉)	1,401	1,030	838	1,520	1,165	822	1,441	1,090	779	1,121	1,520	779		200~500	300(500)	
		2年3組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	15時55分	晴	有(全閉)	3,100	2,990	2,850	2,130	2,210	2,020	1,600	1,880	1,620	2,267	3,100	1,600			500	
		3年2組教室	令和8年3月5日	16時00分	晴	有(全閉)	1,382	1,170	868	1,872	1,408	860	1,838	1,285	983	1,296	1,872	860		200~500	300(500)	
		3年2組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	16時00分	晴	有(全閉)	2,820	2,660	2,530	2,210	2,060	2,080	1,240	1,580	1,560	2,082	2,820	1,240			500	
		4年1組教室	令和8年3月5日	16時20分	晴	有(全閉)	1,703	1,232	1,018	1,950	1,250	1,007	1,770	1,238	1,004	1,352	1,950	1,004		200~500	300(500)	
		4年1組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	16時20分	晴	有(全閉)	2,530	2,840	2,980	2,260	2,680	2,160	1,670	1,960	1,630	2,301	2,980	1,630			500	
		5年1組教室	令和8年3月5日	16時05分	晴	有(全閉)	1,762	1,125	1,054	1,952	1,485	969	1,838	1,416	1,084	1,409	1,952	969		200~500	300(500)	
		5年1組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	16時05分	晴	有(全閉)	2,870	2,680	2,550	2,610	2,520	2,180	1,870	1,870	1,600	2,306	2,870	1,600			500	
		6年1組教室	令和8年3月5日	16時10分	晴	有(全閉)	1,893	1,215	1,134	1,925	1,395	976	1,740	1,425	1,078	1,420	1,925	976		200~500	300(500)	
6年1組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	16時10分	晴	有(全閉)	2,840	2,830	2,710	2,500	2,500	2,460	1,720	1,880	1,730	2,352	2,840	1,720			500			
職員室	令和8年3月5日	16時30分	晴	有(一部開)	946	830	998	850	997	907	771	904	1,002	912	1,002	771			300(500)			
21	葦崎西中学校	1年1組教室	令和8年3月5日	17時10分	晴	有(全閉)	703	830	675	814	961	752	896	924	719	808	961	675		200~500	300(500)	
		1年1組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	17時10分	晴	有(全閉)	620	630	610	600	670	640	600	650	600	624	670	600			500	
		2年2組教室	令和8年3月5日	17時00分	晴	有(全閉)	831	886	882	944	1,062	1,003	891	944	820	918	1,062	820		200~500	300(500)	
		2年2組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	17時00分	晴	有(全閉)	680	640	660	680	690	660	640	680	630	662	690	630			500	
		3年1組教室	令和8年3月5日	16時50分	晴	有(全閉)	812	937	874	975	1,014	913	880	873	781	895	1,014	781		200~500	300(500)	
		3年1組教室(黒板灯)	令和8年3月5日	16時50分	晴	有(全閉)	700	650	650	700	680	650	640	680	590	660	700	590			500	
		職員室	令和8年3月5日	17時15分	晴	有(全閉)	1,032	990	731	927	1,051	925	838	940	866	922	1,051	731			300(500)	
22	葦崎東中学校	1年4組教室	令和8年3月11日	14時30分	晴	有(全閉)	1,322	1,184	812	1,448	1,219	871	1,527	1,168	827	1,153	1,527	812		200~500	300(500)	
		1年4組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	14時30分	晴	有(全閉)	890	880	860	900	910	890	820	870	800	869	910	800			500	
		2年2組教室	令和8年3月11日	14時45分	晴	有(全閉)	1,289	1,151	807	1,417	1,188	871	1,244	1,010	841	1,091	1,417	807		200~500	300(500)	
		2年2組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	14時45分	晴	有(全閉)	850	830	800	870	880	820	840	840	770	833	880	770			500	
		3年1組教室	令和8年3月11日	14時50分	晴	有(全閉)	1,143	1,132	766	1,330	1,173	840	1,264	1,090	821	1,062	1,330	766		200~500	300(500)	
		3年1組教室(黒板灯)	令和8年3月11日	14時50分	晴	有(全閉)	980	990	860	960	970	860	860	940	840	918	990	840			500	
		職員室	令和8年3月11日	14時55分	晴	有(一部開)	1,576	1,586	1,094	1,313	1,740	1,401	1,482	1,850	1,045	1,454	1,850	1,045			300(500)	

照度測定結果

No.	施設名	測定場所	測定日	測定時刻	天気	カーテン	結果1 (lx)	結果2 (lx)	結果3 (lx)	結果4 (lx)	結果5 (lx)	結果6 (lx)	結果7 (lx)	結果8 (lx)	結果9 (lx)	平均 (lx)	最大 (lx)	最小 (lx)	事務所衛生 基準規則 基準値	JIS Z9110 ~2010 照度範囲	学校環境衛生 基準 基準値 下限(推奨)
23	すずらん保育園	事務室	令和8年3月5日	15時15分	晴	有(全開)	719	470	603	432	433	435	651	530	509	531	719	432	300	500~1000	
		遊戯室	令和8年3月5日	13時40分	晴	有(全開)	616	683	523	630	790	587	549	737	505	624	790	505		200~500	
		はな組	令和8年3月5日	13時40分	晴	無	435	464	605	402	706	994	394	430	723	573	994	394		200~500	
24	葦崎児童センター	事務室	令和8年3月11日	13時30分	晴	有(全開)	1,184		1,074		1,366		1,130		1,302	1,211	1,366	1,074	300	500~1000	
		第1児童クラブ室	令和8年3月11日	13時35分	晴	有(全開)	1,114	1,265	1,313	1,118	1,322	1,021	1,060	1,188	962	1,151	1,322	962		200~500	
		遊戯室	令和8年3月11日	13時40分	晴	有(全開)	1,634	1,572	1,251	1,574	1,964	1,353	1,592	1,550	1,052	1,505	1,964	1,052		200~500	
25	北東児童センター	事務室	令和8年3月3日	15時07分	雨	有(一部開)	1,170	1,485	1,418	1,148	1,720	1,498	1,510	1,469	1,305	1,414	1,720	1,148	300	500~1000	
		第1児童クラブ室	令和8年3月3日	15時20分	雨	無	1,560	1,865	1,465	1,942	1,938	1,851	1,380	1,913	1,657	1,730	1,942	1,380		200~500	
		第2児童クラブ室	令和8年3月3日	15時10分	雨	有(全開)	1,328	1,758	1,330	1,740	1,591	1,920	1,739	1,689	1,580	1,631	1,920	1,328		200~500	
26	北西児童センター	事務室	令和8年3月5日	14時15分	晴	有(全開)	1,168	1,160	1,015	1,575	1,558	1,580	1,300	1,566	1,364	1,365	1,580	1,015	300	500~1000	
		児童クラブ室	令和8年3月5日	14時22分	晴	有(全開)	960	1,821	1,323	1,208	1,765	1,105	1,160	1,712	1,087	1,349	1,821	960		200~500	
		遊戯室	令和8年3月5日	14時10分	晴	有(一部開)	1,287	1,877	1,385	1,593	1,753	1,366	1,117	1,832	1,106	1,480	1,877	1,106		200~500	
27	甘利児童センター	事務室	令和8年3月5日	14時55分	晴	有(全開)	876	808	937	955	914	970	1,136	860	1,003	940	1,136	808	300	500~1000	
		遊戯室	令和8年3月5日	15時00分	晴	有(全開)	614	939	1,035	1,035	1,346	1,396	614	722	771	941	1,396	614		200~500	
		第2児童クラブ室	令和8年3月5日	14時50分	晴	有(全開)	1,106	1,025	1,097	990	1,005	919	1,082	1,106	1,008	1,038	1,106	919		200~500	
28	市営火葬場	守衛室	令和8年3月11日	13時55分	晴	無	464		433		805		442		460	521	805	433	300	200~500	
		待合室	令和8年3月11日	14時02分	晴	有(全開)	443	450	620	699	503	510	441	415	538	513	699	415		150~300	
29	若尾住宅	集会所	令和8年2月21日	10時50分	晴	有(全開)	853	878	561	1,202	1,007	670	848	823	561	823	1,202	561		300~750	
30	サンコーポラス祖母石	守衛室	令和8年2月21日	9時00分	晴	有(全開)	328	304	412	631	579	798	332	331	351	452	798	304	300	200~500	
31	サンコーポラス藤井	集会所	令和8年2月14日	11時00分	晴	有(全開)	735	614	790	911	709	979	801	572	909	780	979	572		300~750	
32	サンコーポラス竜岡	集会所	令和8年2月21日	12時00分	晴	有(全開)	737	881	724	808	955	736	733	868	730	797	955	724		300~750	
33	穂坂自然公園	ホール	令和8年2月14日	10時30分	晴	有(全開)	792	942	950	470	891	429	868	814	502	740	950	429		300~750	
		事務室	令和8年2月14日	10時40分	晴	有(全開)	582	580	474	876	777	950	508	523	480	639	950	474	300	500~1000	
34	市立病院	病棟5F病室	令和8年3月3日	16時45分	雨	有(全開)	310	418	302	410	919	439	338	984	450	508	984	302		75~150	
		病棟5Fナースステーション	令和8年3月3日	16時40分	雨	有(全開)	1,033	826	1,095	902	1,024	888	820	904	1,131	958	1,131	820		300~750	
		病棟2F地域連携室	令和8年3月3日	16時33分	雨	無	840	781	932	1,315	1,197	1,269	1,279	1,003	935	1,061	1,315	781		300~750	
		病棟2F薬局	令和8年3月3日	16時30分	雨	有(全開)	879	914	1,020	810	836	915	886	1,099	775	904	1,099	775		300~750	
		診療棟3F会議室	令和8年3月3日	16時25分	雨	有(全開)	1,123	1,152	981	1,210	1,197	1,125	1,156	1,070	964	1,109	1,210	964		300~750	
		サービス棟2F給食事務室	令和8年3月3日	16時50分	雨	無	1,570		1,491		1,409		1,535		1,275	1,456	1,570	1,275		300~750	
		サービス棟1F監視室	令和8年3月3日	17時15分	雨	有(全開)	991		1,175		1,015		750		824	951	1,175	750		300~750	
		診療棟1F会計事務室	令和8年3月3日	17時10分	雨	無	650	930	1,011	825	1,013	1,060	956	1,002	969	935	1,060	650		300~750	
		診療棟1F眼科診察室	令和8年3月3日	17時05分	雨	無	1,375	1,328	974	1,228	1,398	1,302	1,295	841	1,299	1,227	1,398	841		300~750	
		診療棟1F泌尿器科診察室	令和8年3月3日	17時00分	雨	有(全開)	1,016		862		1,014		1,080		1,039	1,002	1,080	862		300~750	
		診療棟1F採血室	令和8年3月3日	17時00分	雨	有(全開)	1,379	1,292	1,306	1,442	1,349	1,446	1,161	1,035	1,371	1,309	1,446	1,035		750~1500	
		病棟2F看護局長室	令和8年3月3日	16時55分	雨	有(全開)	966		871		1,396		1,005		1,181	1,084	1,396	871		300~750	
		病棟1F一般検査室	令和8年3月3日	16時47分	雨	無	751	1,254	1,181	810	1,101	1,131	1,003	1,030	1,097	1,040	1,254	751		300~750	
病棟1Fリハビリ室	令和8年3月3日	16時45分	雨	有(全開)	628	678	933	624	616	674	706	779	850	721	933	616		200~500			

## 学校環境衛生基準に基づく照度測定結果

No.	施設名	測定場所	測定日	測定時刻	天気	カーテン	結果1 (lx)	結果2 (lx)	結果3 (lx)	結果4 (lx)	結果5 (lx)	結果6 (lx)	結果7 (lx)	結果8 (lx)	結果9 (lx)	平均 (参考)	学校環境衛生基準 基準値 下限(推奨)
1	葦崎小学校	2年2組教室	令和8年2月18日	14時00分	晴	有(全閉)	1,800	1,700	1,200	2,450	1,700	1,400	3,100	1,800	1,100	1,806	300(500)
		2年2組教室黑板灯	令和8年2月18日	14時00分	晴	有(全閉)	1,200	1,200	1,000	1,200	1,100	950	1,100	1,000	950	1,078	500
		3年2組教室	令和8年2月18日	14時10分	晴	有(一部開)	1,900	1,700	1,050	2,200	1,700	1,400	2,500	1,600	1,000	1,672	300(500)
		3年2組教室黑板灯	令和8年2月18日	14時10分	晴	有(一部開)	1,200	1,200	1,000	1,100	1,100	1,000	1,100	1,100	800	1,067	500
2	穂坂小学校	4年教室	令和8年2月9日	12時20分	晴	有(開)	1,200	-	1,000	-	-	-	1,600	1,200	1,200	1,240	300(500)
		5年教室	令和8年2月9日	12時30分	晴	有(一部閉)	1,800	-	1,000	1,400	-	1,000	2,200	-	1,000	1,400	300(500)
3	葦崎北東小学校	3年2組教室	令和8年1月19日	2時02分	晴	有(全閉)	1,000	-	600	-	-	-	800	800	600	760	300(500)
		4年3組教室	令和8年1月19日	2時12分	晴	有(一部開)	1,200	-	800	-	-	-	1,800	1,000	800	1,120	300(500)
4	葦崎北西小学校	6年英語教室	令和8年1月20日	13時45分	曇	有(全閉)	1,100	1,200	1,000	1,200	1,300	1,000	1,200	1,400	1,200	1,178	300(500)
		英語教室黑板灯	令和8年1月20日	13時45分	曇	有(全閉)	1,000	1,100	1,100	1,000	1,100	1,100	800	1,000	900	1,011	500
5	甘利小学校	5年2組教室	令和7年12月18日	10時30分	晴	有(全閉)	3,400	1,900	1,600	3,200	1,700	1,400	3,900	2,200	1,500	2,311	300(500)
		5年2組教室黑板灯	令和7年12月18日	10時30分	晴	有(全閉)	3,000	3,200	2,800	2,200	2,600	2,200	2,000	2,000	1,800	2,422	500
6	葦崎東中学校	2年4組教室	令和8年2月4日	10時30分	晴	有(全閉)	2,900	1,700	1,200	3,000	1,900	1,300	2,300	1,800	1,300	1,933	300(500)
		2年4組教室黑板灯	令和8年2月4日	10時30分	晴	有(全閉)	1,900	1,800	1,400	1,800	1,800	1,400	1,300	1,200	1,100	1,522	500
		美術室	令和8年2月4日	10時20分	晴	有(開)	1,300	1,500	1,800	1,400	1,500	1,500	1,350	1,600	1,600	1,506	300(500)
		美術室黑板灯	令和8年2月4日	10時20分	晴	有(開)	1,100	1,200	1,200	1,100	1,200	1,000	900	1,000	900	1,067	500
7	葦崎西中学校	1年2組教室	令和8年1月20日	15時00分	曇	有(全閉)	1,000	1,000	1,000	1,200	1,100	1,100	1,200	1,100	1,000	1,078	300(500)
		1年2組教室黑板灯	令和8年1月20日	15時00分	曇	有(全閉)	800	800	800	800	800	900	800	700	800	800	500
		2年1組教室	令和8年1月20日	15時00分	曇	有(一部開)	1,100	1,100	1,000	1,200	1,100	1,000	1,200	1,200	1,000	1,100	300(500)
		2年1組教室黑板灯	令和8年1月20日	15時00分	曇	有(一部開)	800	800	800	700	800	800	700	600	600	733	500