

令和7年度

韮崎市上水道 日之城配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出											—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—											—	—	—	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—											—	—	—	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001											0.001	0.001	0.001	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—											—	—	—	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—											—	—	—	0.42	0.38
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—											—	—	—	0.09	0.12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.22											0.22	0.22	0.22	0.19	0.40
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—											—	—	—	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.0049											0.0049	0.0049	0.0049	0.0063	0.0065
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.0054											0.0054	0.0054	0.0054	0.0053	0.0093
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.0169											0.0169	0.0169	0.0169	0.0189	0.0255
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.0059											0.0059	0.0059	0.0059	0.0068	0.0090
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.0007											0.0007	0.0007	0.0007	0.0009	0.0034
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.02											0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—											—	—	—	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—											—	—	—	11.8	14.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.2	21.0											21.0	15.2	18.1	20.9	37.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—											—	—	—	30.4	27.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	128											128	128	128	126	145
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—											—	—	—	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—											—	—	—	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—											—	—	—	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—											—	—	—	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
47	pH値	—	5.8以上・8.6以下	7.10	7.35											7.35	7.10	7.23	7.50	7.66
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	—	10.5	15.1											15.1	10.5	12.8	24.6	25.1
—	気温	℃	—	9.1	17.0											17.0	9.1	13.1	30.5	32.2
—	残留塩素	mg/L	—	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	—	133	153											153	133	143	159	216
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											—	—	—	—	—

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

葦崎市上水道 長久保・原配水系 飲料水水質結果一覽表

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	1	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出											—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—											—	—	—	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—											—	—	—	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001											0.001	0.001	0.001	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—											—	—	—	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—											—	—	—	0.44	0.37
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—											—	—	—	0.09	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.20											0.20	0.20	0.20	0.19	0.40
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—											—	—	—	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,3-ジクロロエチレン及びトランス-1,3-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.0072											0.0072	0.0072	0.0072	0.0078	0.0061
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003											0.003	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満
25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.0048											0.0048	0.0048	0.0048	0.0047	0.0093
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.0193											0.0193	0.0193	0.0193	0.0189	0.0247
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004											0.004	0.004	0.004	0.004	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.0069											0.0069	0.0069	0.0069	0.0068	0.0086
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.0004											0.0004	0.0004	0.0004	0.0012	0.0042
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.016	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.008	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.02											0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—											—	—	—	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.006	0.008
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—											—	—	—	11.2	14.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.8	19.3											19.3	15.8	17.6	20.6	37.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—											—	—	—	31.7	24.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	125											125	125	125	115	144
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—											—	—	—	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—											—	—	—	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—											—	—	—	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—											—	—	—	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6											0.6	0.5	0.6	0.7	0.7
47	pH値	—	5.8以上・8.6以下	7.35	7.44											7.44	7.35	7.40	7.58	7.65
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	—	11.0	16.0											16.0	11.0	13.5	26.8	26.7
—	気温	℃	—	7.6	13.0											13.0	7.6	10.3	34.8	29.3
—	残留塩素	mg/L	—	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	—	137	147											147	137	142	158	217
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											—	—	—	—	—

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 穂坂中央配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	1.05	0.95
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	0.05未満	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.033	0.028
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.02	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	5.1	5.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.8	2.8											2.8	2.8	2.8	2.9	2.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－											－	－	－	31.5	31.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	134											134	134	134	125	126
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.61	7.60											7.61	7.60	7.61	7.66	7.67
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.3											0.3	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.5	16.4											16.4	13.5	15.0	24.3	18.8
—	気温	℃	－	8.0	15.0											15.0	8.0	11.5	35.8	29.8
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	－	96.3	95.1											96.3	95.1	95.7	96.2	94.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 鳥の小池配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター

山梨県南アルプス市宮沢129-1

TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132

環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－												－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－												－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001												0.001	0.001	0.001	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－												－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－												－	－	－	0.43	0.41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－												－	－	－	0.08	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.20												0.20	0.20	0.20	0.19	0.39
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－												－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満												0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0073												0.0073	0.0073	0.0073	0.0095	0.0065
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004												0.004	0.004	0.004	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0043												0.0043	0.0043	0.0043	0.0051	0.0087
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0185												0.0185	0.0185	0.0185	0.0195	0.0252
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004												0.004	0.004	0.004	0.005	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0065												0.0065	0.0065	0.0065	0.0070	0.0088
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0004												0.0004	0.0004	0.0004	0.0010	0.0037
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.008	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02												0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－												－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.01	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－												－	－	－	11.5	15.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16.2	18.8												18.8	16.2	17.5	20.7	37.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－												－	－	－	32.9	23.9
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	127												127	127	127	111	135
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－												－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－												－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6												0.6	0.5	0.6	0.6	0.7
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.37	7.45												7.45	7.37	7.41	7.53	7.63
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	－	10.9	15.5												15.5	10.9	13.2	24.7	25.0
—	気温	℃	－	9.0	16.5												16.5	9.0	12.8	34.3	29.0
—	残留塩素	mg/L	－	0.5	0.4												0.5	0.4	0.5	0.5	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	－	138	149												149	138	144	158	217
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 上ノ山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－												－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－												－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－												－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－												－	－	－	1.00	0.99
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－												－	－	－	0.05未満	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－												－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満												0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0003												0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002												0.0002	0.0002	0.0002	0.0014	0.0005
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0008												0.0008	0.0008	0.0008	0.0065	0.0009
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0003												0.0003	0.0003	0.0003	0.0006	0.0003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0041	0.0002
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.046	0.034
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－												－	－	－	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－												－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.011	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－												－	－	－	7.2	8.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8	3.9												3.9	3.8	3.9	4.0	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－												－	－	－	50.4	48.6
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	157												157	157	157	152	160
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－												－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.002未満	0.002
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－												－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5
47	pH値	－	5.8以上-8.6以下	7.24	7.21												7.24	7.21	7.23	7.32	7.28
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	＊水質基準に含まれない項目																				
－	水温	℃	－	14.1	17.1												17.1	14.1	15.6	24.7	24.8
－	気温	℃	－	7.7	15.7												15.7	7.7	11.7	31.7	29.4
－	残留塩素	mg/L	－	0.5	0.4												0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
－	電気伝導率	μ S/cm	－	137	137												137	137	137	137	140
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 柳平配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター

山梨県南アルプス市宮沢129-1

TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132

環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－												－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－												－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001												0.001	0.001	0.001	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－												－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－												－	－	－	0.42	0.38
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－												－	－	－	0.08	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.21												0.21	0.21	0.21	0.19	0.40
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－												－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満												0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0056												0.0056	0.0056	0.0056	0.0068	0.0055
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0052												0.0052	0.0052	0.0052	0.0066	0.0075
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0177												0.0177	0.0177	0.0177	0.0298	0.0217
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0063												0.0063	0.0063	0.0063	0.0065	0.0075
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0006												0.0006	0.0006	0.0006	0.0099	0.0035
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02												0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－												－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－												－	－	－	11.7	15.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.5	20.4												20.4	15.5	18.0	20.4	37.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－												－	－	－	31.0	23.9
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	117												117	117	117	114	129
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－												－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－												－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5												0.5	0.5	0.5	0.7	0.8
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.36	7.39												7.39	7.36	7.38	7.52	7.58
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	－	10.4	14.9												14.9	10.4	12.7	25.2	24.7
—	気温	℃	－	9.5	13.9												13.9	9.5	11.7	32.3	31.2
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.4												0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	－	135	150												150	135	143	159	213
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 穴山配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	3.41											3.41	3.41	3.41	3.42	3.32
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	0.05未満	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0005	0.0002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	8.6	9.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.6											7.6	7.5	7.6	7.6	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	72.9											72.9	72.9	72.9	74.3	73.2
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	181											181	181	181	178	170
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.43	7.42											7.43	7.42	7.43	7.49	7.50
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	＊水質基準に含まれない項目																			
－	水温	℃	－	13.1	19.4											19.4	13.1	16.3	29.3	29.5
－	気温	℃	－	11.9	19.5											19.5	11.9	15.7	31.9	31.0
－	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.4											0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
－	電気伝導率	μ S/cm	－	197	197											197	197	197	199	196
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 新府配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001											0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	0.44	0.45
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	0.08	0.12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.16	0.19
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.17
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0049											0.0049	0.0049	0.0049	0.0068	0.0069
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0047											0.0047	0.0047	0.0047	0.0053	0.0092
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0159											0.0159	0.0159	0.0159	0.0196	0.0263
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0055											0.0055	0.0055	0.0055	0.0070	0.0093
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0008											0.0008	0.0008	0.0008	0.0011	0.0038
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.010	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02											0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	11.5	14.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	18.9											18.9	10.0	14.5	19.9	37.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－											－	－	－	31.0	26.4
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	116											116	116	116	123	129
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5	0.7	0.5
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.38	7.45											7.45	7.38	7.42	7.63	7.65
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.9	15.9											15.9	11.9	13.9	25.5	24.5
—	気温	℃	－	12.0	18.0											18.0	12.0	15.0	31.1	30.9
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	－	137	156											156	137	147	159	214
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 久保配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出											—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—											—	—	—	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—											—	—	—	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.002											0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—											—	—	—	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—											—	—	—	0.45	0.35
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—											—	—	—	0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.20											0.20	0.20	0.20	0.17	0.41
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—											—	—	—	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.0097											0.0097	0.0097	0.0097	0.0095	0.0055
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.0055											0.0055	0.0055	0.0055	0.0047	0.0100
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.0245											0.0245	0.0245	0.0245	0.0225	0.0262
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004											0.004	0.004	0.004	0.005	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.0088											0.0088	0.0088	0.0088	0.0080	0.0088
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.0005											0.0005	0.0005	0.0005	0.0011	0.0042
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.019	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—											—	—	—	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	0.04											0.04	0.04	0.04	0.22	0.20
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—											—	—	—	10.0	18.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16.7	18.7											18.7	16.7	17.7	20.7	37.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—											—	—	—	30.2	25.3
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	127											127	127	127	123	145
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—											—	—	—	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—											—	—	—	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—											—	—	—	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—											—	—	—	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
47	pH値	—	5.8以上・8.6以下	7.35	7.44											7.44	7.35	7.40	7.54	7.59
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	2.7
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.3
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	—	10.5	17.3											17.3	10.5	13.9	23.8	24.4
—	気温	℃	—	11.4	18.5											18.5	11.4	15.0	31.1	31.5
—	残留塩素	mg/L	—	0.3	0.2											0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	—	142	150											150	142	146	158	215
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											—	—	—	—	—

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 中田・藤井配水系 飲料水水質結果一覧表



株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日												最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－												－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－												－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001												0.001	0.001	0.001	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－												－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－												－	－	－	0.42	0.39
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－												－	－	－	0.08	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.23												0.23	0.23	0.23	0.20	0.40
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－												－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満												0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0044												0.0044	0.0044	0.0044	0.0052	0.0055
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0051												0.0051	0.0051	0.0051	0.0049	0.0077
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0159												0.0159	0.0159	0.0159	0.0165	0.0220
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0056												0.0056	0.0056	0.0056	0.0059	0.0077
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0008												0.0008	0.0008	0.0008	0.0009	0.0035
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.006	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02												0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－												－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－												－	－	－	0.008	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－												－	－	－	12.0	15.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.4	21.9												21.9	15.4	18.7	20.1	36.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－												－	－	－	32.3	23.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	120												120	120	120	117	142
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－												－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－												－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5												0.5	0.5	0.5	0.7	0.7
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.35	7.38												7.38	7.35	7.37	7.54	7.58
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	－	11.2	16.1												16.1	11.2	13.7	25.4	26.6
—	気温	℃	－	11.3	16.9												16.9	11.3	14.1	29.8	30.0
—	残留塩素	mg/L	－	0.5	0.4												0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	－	136	152												152	136	144	159	214
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 祖母石配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001											0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	0.41	0.38
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	0.09	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.22											0.22	0.22	0.22	0.19	0.21
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0039											0.0039	0.0039	0.0039	0.0052	0.0056
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0045											0.0045	0.0045	0.0045	0.0057	0.0081
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0140											0.0140	0.0140	0.0140	0.0172	0.0217
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0049											0.0049	0.0049	0.0049	0.0062	0.0076
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0007											0.0007	0.0007	0.0007	0.0013	0.0035
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.017	0.021
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02											0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.009	0.011
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	12.2	15.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	21.4											21.4	10.0	15.7	21.0	37.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－											－	－	－	30.2	23.4
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	122											122	122	122	114	136
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6											0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.35	7.38											7.38	7.35	7.37	7.52	7.59
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5											0.5	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	＊水質基準に含まれない項目																			
－	水温	℃	－	11.6	16.9											16.9	11.6	14.3	27.5	28.2
－	気温	℃	－	14.1	20.0											20.0	14.1	17.1	34.4	34.0
－	残留塩素	mg/L	－	0.5	0.4											0.5	0.4	0.5	0.5	0.3
－	電気伝導率	μ S/cm	－	136	153											153	136	145	158	214
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道　　一ツ谷配水系　　　飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001											0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	0.58	0.50
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	0.08	0.14
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.19											0.19	0.19	0.19	0.17	0.34
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,3-ジクロロエチレン及びトランス-1,3-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0080											0.0080	0.0080	0.0080	0.0069	0.0058
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0050											0.0050	0.0050	0.0050	0.0049	0.0079
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0211											0.0211	0.0211	0.0211	0.0188	0.0227
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004											0.004	0.004	0.004	0.003	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0076											0.0076	0.0076	0.0076	0.0067	0.0080
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0005											0.0005	0.0005	0.0005	0.0009	0.0030
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.007	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02											0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	10.2	15.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.3	18.2											18.2	15.3	16.8	19.3	30.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－											－	－	－	35.5	27.5
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	115											115	115	115	120	140
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.24	7.24											7.24	7.24	7.24	7.33	7.37
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	10.8	19.1											19.1	10.8	15.0	33.6	33.2
—	気温	℃	－	12.6	20.1											20.1	12.6	16.4	34.1	29.5
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.2											0.4	0.2	0.3	0.4	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	－	139	150											150	139	145	160	210
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道
 海老島配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-											-	-	-	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-											-	-	-	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-											-	-	-	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-											-	-	-	0.81	1.14
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-											-	-	-	0.11	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-											-	-	-	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-											-	-	-	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモジクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-											-	-	-	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-											-	-	-	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-											-	-	-	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-											-	-	-	0.005未満	0.018
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-											-	-	-	5.7	7.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1	5.3											6.1	5.3	5.7	6.6	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	65.8											65.8	65.8	65.8	73.4	75.6
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	136											136	136	136	142	136
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-											-	-	-	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-											-	-	-	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	6.86	6.82											6.86	6.82	6.84	6.85	6.85
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	15.7	16.5											16.5	15.7	16.1	23.1	23.4
—	気温	℃	-	11.4	18.1											18.1	11.4	14.8	34.5	32.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2											0.3	0.2	0.3	0.5	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	-	174	172											174	172	173	191	192
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道 岩下配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	0.47	0.48
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	0.05未満	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.006	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	6.2	7.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.6											1.7	1.6	1.7	2.0	1.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－											－	－	－	35.6	34.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	127											127	127	127	142	144
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上-8.6以下	7.48	7.49											7.49	7.48	7.49	7.58	7.53
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	＊水質基準に含まれない項目																			
－	水温	℃	－	13.5	17.3											17.3	13.5	15.4	27.3	26.3
－	気温	℃	－	8.9	14.2											14.2	8.9	11.6	32.2	29.0
－	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
－	電気伝導率	μ S/cm	－	101	99.9											101	99.9	100	101	101
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道 塩川配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	2
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	0.23	0.30
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	0.07	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.25	0.11
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0022
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0005											0.0005	0.0005	0.0005	0.0008	0.0007
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0012											0.0012	0.0012	0.0012	0.0014	0.0038
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0004											0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0011
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	7.8	7.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.3											5.7	5.3	5.5	10.2	9.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－											－	－	－	35.5	35.5
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	112											112	112	112	115	117
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.3未満											0.3	0.3未満	－	0.6	0.6
47	pH値	－	5.8以上-8.6以下	7.14	7.15											7.15	7.14	7.15	7.27	7.35
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6
－	＊水質基準に含まれない項目																			
－	水温	℃	－	12.9	15.6											15.6	12.9	14.3	23.7	23.0
－	気温	℃	－	12.2	18.0											18.0	12.2	15.1	32.4	34.3
－	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
－	電気伝導率	μ S/cm	－	120	107											120	107	114	123	123
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道 湯舟配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	0.08	0.02
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	0.16											0.16	0.16	0.16	0.18	0.25
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.09											0.09	0.09	0.09	0.13	0.16
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.14											0.14	0.14	0.14	0.18	0.18
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0007											0.0007	0.0007	0.0007	0.0014	0.0017
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002											0.0002	0.0002	0.0002	0.0018	0.0018
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0013											0.0013	0.0013	0.0013	0.0047	0.0055
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0004											0.0004	0.0004	0.0004	0.0014	0.0017
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0006	0.0004
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.12	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	31.3											31.3	31.3	31.3	37.1	45.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.002											0.002	0.002	0.002	0.003	0.006
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	2.3											2.3	2.1	2.2	3.6	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	112											112	112	112	110	110
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	212											212	212	212	228	244
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上-8.6以下	7.76	7.78											7.78	7.76	7.77	8.06	7.97
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.7											0.7	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	18.8	18.8											18.8	18.8	18.8	26.4	25.1
—	気温	℃	－	15.1	21.0											21.0	15.1	18.1	29.3	30.5
—	残留塩素	mg/L	－	0.6	0.4											0.6	0.4	0.5	0.8	0.8
—	電気伝導率	μ S/cm	－	325	335											335	325	330	373	386
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 若尾配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出											-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-											-	-	-	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-											-	-	-	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-											-	-	-	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-											-	-	-	0.75	0.66
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-											-	-	-	0.08	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-											-	-	-	0.10	0.12
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-											-	-	-	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-											-	-	-	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0032											0.0032	0.0032	0.0032	0.0049	0.0032
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0031											0.0031	0.0031	0.0031	0.0027	0.0051
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0105											0.0105	0.0105	0.0105	0.0120	0.0127
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0037											0.0037	0.0037	0.0037	0.0041	0.0044
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0005											0.0005	0.0005	0.0005	0.0007	0.0016
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-											-	-	-	0.007	0.010
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-											-	-	-	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-											-	-	-	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-											-	-	-	0.012	0.017
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-											-	-	-	8.9	11.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-											-	-	-	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11.8	14.6											14.6	11.8	13.2	14.8	19.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-											-	-	-	56.5	50.2
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	106											106	106	106	126	133
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-											-	-	-	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-											-	-	-	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-											-	-	-	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-											-	-	-	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.25	7.31											7.31	7.25	7.28	7.29	7.34
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	* 水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.5	16.6											16.6	12.5	14.6	27.5	28.0
—	気温	℃	-	14.0	21.3											21.3	14.0	17.7	33.1	33.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	158	164											164	158	161	179	211
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 御勅使配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	1.30	1.39
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	0.05	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0010
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0039
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0013	0.0086
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0023
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0016
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.015
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.082	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	0.018	0.019
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	5.7	6.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	1.8											3.0	1.8	2.4	11.9	17.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	109											109	109	109	117	117
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	147											147	147	147	175	173
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.30	7.30											7.30	7.30	7.30	7.35	7.33
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.1	17.9											17.9	13.1	15.5	26.5	26.9
—	気温	℃	－	7.5	15.6											15.6	7.5	11.6	32.6	28.1
—	残留塩素	mg/L	－	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5	0.4	0.8
—	電気伝導率	μ S/cm	－	234	240											240	234	237	268	270
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

葦崎市上水道 宝貴沢配水系 飲料水水質結果一覽表

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出											—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—											—	—	—	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—											—	—	—	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—											—	—	—	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—											—	—	—	0.25	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—											—	—	—	0.05未満	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—											—	—	—	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—											—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.0010											0.0010	0.0010	0.0010	0.0013	0.0020
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.0013											0.0013	0.0013	0.0013	0.0024	0.0024
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.0008	0.0005
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	—	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.005	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03											0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—											—	—	—	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											—	—	—	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—											—	—	—	2.4	2.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—											—	—	—	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.6	1.2											1.2	0.6	0.9	1.4	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—											—	—	—	29.5	29.1
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—											—	—	—	51	41
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—											—	—	—	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—											—	—	—	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—											—	—	—	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—											—	—	—	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—											—	—	—	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	—	5.8以上・8.6以下	7.56	7.41											7.56	7.41	7.49	7.54	7.44
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし											—	—	—	—	—
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	—	11.9	16.5											16.5	11.9	14.2	22.8	25.8
—	気温	℃	—	14.0	21.0											21.0	14.0	17.5	32.8	33.0
—	残留塩素	mg/L	—	0.3	0.4											0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	—	75.6	75.8											75.8	75.6	75.7	75.0	79.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											—	—	—	—	—

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 力石配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－											－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－											－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－											－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－											－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－											－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－											－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	－	－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	－	－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－											－	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	－	－
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－											－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－											－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－											－	－	－	－	－
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－											－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－											－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－											－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－											－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－											－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－											－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－											－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－											－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－											－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－											－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	4.9											5.5	4.9	5.2	5.0	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－											－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－											－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－											－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	－	－
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－											－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－											－	－	－	－	－
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－											－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	6.92	6.89											6.92	6.89	6.91	6.95	6.92
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	＊水質基準に含まれない項目																			
－	水温	℃	－	16.6	17.1											17.1	16.6	16.9	21.9	21.1
－	気温	℃	－	8.4	15.9											15.9	8.4	12.2	32.3	30.1
－	残留塩素	mg/L	－	0.1	0.1											0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
－	電気伝導率	μ S/cm	－	197	198											198	197	198	217	214
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。