2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 21：　鍋山簡水

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001↑								0.001	0.001	0.001	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	2.1	1.3	1.7		2.2↑			1.5								2.2	1.5	1.9	2.5				1	1	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.05未								0.05未	0.05未	0.05未	0.05				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未					0.01未								0.01未	0.01未	0.01未	0.01未				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L								0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.06未	0.06未		0.06未			0.10↑								0.10	0.06未	0.06未					1	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0076	0.0037	0.0060		0.0065			0.0064								0.0065	0.0064	0.0065					2	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0003↑								0.0003	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0087	0.0044	0.0070		0.0076			0.0085								0.0085	0.0076	0.0081					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.004			0.005↑								0.005	0.004	0.005					2	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0013	0.0007	0.0010		0.0011			0.0018↑								0.0018	0.0011	0.0015					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.017	0.017	0.017					0.014↓								0.014	0.014	0.014	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.031	0.031	0.031					0.011↓								0.011	0.011	0.011	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	5.0	5.0	5.0					6.2↑								6.2	6.2	6.2	6.1				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	1.5	1.2	1.4	1.4	1.6↑	1.4	1.5	1.7↑	1.8↑	1.5						1.8	1.4	1.6	1.3				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	78	66	71		78↑			78↑								78	78	78	100				0	2	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	124	92	114		130↑			120								130	120	125	140				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.4未	0.4	0.6↑	0.5	0.7↑	0.7↑	0.5	0.5	0.6↑						0.7	0.5	0.6	0.4				5	2	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.4	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1↓	7.1↓	7.1↓	7.3						7.3	7.1	7.2	7.1				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.6↑	0.5↑	0.5未	0.5未	0.5未						0.6	0.5未	0.5未	0.5未				1	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	15	16	17	18↑	18↑	18↑	19↑	22↑	21↑						22	17	19	23				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.18↑	0.16↑	0.22↑	0.24↑	0.30↑	0.42↑	0.40↑						0.42	0.16	0.27					0	0	0
水温	－	℃				14.5↑	17.8↑	19.2↑	20.0↑	23.2↑	22.6↑	19.6↑						23.2	14.5	19.6	15.5				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 22：　北宮地簡水

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	10				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.002↑			0.002↑								0.002	0.002	0.002	0.001未				2	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.81	0.81	0.81					0.69↓								0.69	0.69	0.69	1.0				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.05未								0.05未	0.05未	0.05未	0.05未				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01					0.02↑								0.02	0.02	0.02	0.02				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0003	0.0003					0.0002未↓								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L								0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.12	0.06未	0.06未		0.06			0.06未								0.06	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0033	0.0009	0.0021		0.0014			0.0012								0.0014	0.0012	0.0013					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0042	0.0013	0.0029		0.0019			0.0017								0.0019	0.0017	0.0018					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0004	0.0007		0.0005			0.0005								0.0005	0.0005	0.0005					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.020	0.023					0.026								0.026	0.026	0.026	0.035				1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.018	0.018	0.018					0.005↓								0.005	0.005	0.005	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	3.8	3.8	3.8					4.6↑								4.6	4.6	4.6	4.9				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.002				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	2.2	1.8	2.1	2.1	2.4↑	2.0	1.9	2.0	2.3↑	2.1						2.4	1.9	2.1	0.6				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	68	57	63		74↑			64								74	64	69	72				0	2	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	119	95	108		150↑			98								150	98	124	100				1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3	0.4	0.3未	0.3未	0.3未						0.4	0.3未	0.3未	0.4				1	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1↓	7.2	7.1↓	7.2						7.2	7.1	7.2	7.1				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.8				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.6				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	16	13	14	17↑	18↑	17↑	18↑	16↑	16↑	18↑						18	16	17	17				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.12↑	0.20↑	0.28↑	0.20↑	0.10↑	0.22↑	0.20↑						0.28	0.10	0.19					0	0	0
水温	－	℃				16.7↑	21.0↑	23.4↑	22.8↑	27.5↑	26.3↑	23.8↑						27.5	16.7	23.1	18.0				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 23：　武田・御杉簡水

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	37				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.78	0.78	0.78					1.1↑								1.1	1.1	1.1	1.5				1	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.05未								0.05未	0.05未	0.05未	0.05未				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未					0.01未								0.01未	0.01未	0.01未	0.01未				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002	0.0002					0.0002未↓								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L								0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0014	0.0003	0.0008		0.0007			0.0007								0.0007	0.0007	0.0007					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002		0.0002			0.0002								0.0002	0.0002	0.0002					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0008	0.0015		0.0014			0.0015								0.0015	0.0014	0.0015					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0007	0.0003	0.0005		0.0005			0.0006								0.0006	0.0005	0.0006					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未	0.009				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005↓								0.005	0.005	0.005	0.009				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	3.1	3.1	3.1					3.8↑								3.8	3.8	3.8	3.5				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	1.3	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1						1.2	1.0	1.1	1.0				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	49	49	49					57↑								57	57	57	60				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	71	71	71					88↑								88	88	88	89				1	0	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.4↑	0.4↑	0.3未	0.3未	0.3↑						0.4	0.3未	0.3未	0.3				2	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	8.0	7.6	7.8	7.6↓	7.6↓	7.6↓	7.9	7.4↓	7.4↓	7.5↓						7.9	7.4	7.6	7.5				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	13	11	12	13	13	13	14↑	14↑	14↑	15↑						15	13	14	14				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.26↑	0.28↑	0.22↑	0.24↑	0.24↑	0.26↑	0.18↑						0.28	0.18	0.24					0	0	0
水温	－	℃				15.1↑	17.3↑	19.8↑	19.8↑	23.0↑	21.9↑	19.7↑						23.0	15.1	19.5	14.8				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 24：　青木・中谷簡水

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.004↑								0.004	0.004	0.004	0.001未				0	1	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.57	0.57	0.57					0.68↑								0.68	0.68	0.68	1.1				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.05未								0.05未	0.05未	0.05未	0.05未				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.06	0.06	0.06					0.05↓								0.05	0.05	0.05	0.05				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L								0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0053	0.0014	0.0037		0.0033			0.0034								0.0034	0.0033	0.0034					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0062	0.0020	0.0046		0.0041			0.0045								0.0045	0.0041	0.0043					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0011	0.0006	0.0009		0.0008			0.0011								0.0011	0.0008	0.0010					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.008				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.005未					0.006↓								0.006	0.006	0.006	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	6.1	6.1	6.1					6.9↑								6.9	6.9	6.9	7.0				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	1.8	1.4	1.5	1.6	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5						1.7	1.5	1.5	1.3				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	43	43	43					46↑								46	46	46	52				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	97	79	86					86								86	86	86	84				1	0	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.3未	0.3未	0.6↑	0.6↑	0.6↑	0.7↑	0.4	0.4	0.5						0.7	0.4	0.5	0.6				6	1	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.8	7.7	7.7	7.6↓	7.7	7.6↓	8.0↑	7.6↓	7.6↓	7.6↓						8.0	7.6	7.7	7.4				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	1.0				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	12	11	11	12↑	12↑	12↑	12↑	13↑	13↑	13↑						13	12	12	14				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.26↑	0.24↑	0.22↑	0.18↑	0.16↑	0.16↑	0.12↑						0.26	0.12	0.19					0	0	0
水温	－	℃				15.4↑	19.1↑	22.4↑	24.8↑	27.1↑	26.4↑	23.0↑						27.1	15.4	22.6	17.3				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名
	25：　折居簡水

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	76				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	―	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陽性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.45	0.45	0.45					0.49↑								0.49	0.49	0.49	0.49				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.05↑								0.05	0.05	0.05	0.06				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.08								0.08	0.08	0.08	0.08				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L								0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0002	0.0004		0.0003			0.0002未↓								0.0003	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0010	0.0002	0.0006		0.0003			0.0002未↓								0.0003	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010	0.010	0.010					0.007↓								0.007	0.007	0.007	0.011				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	8.1	8.1	8.1					8.9↑								8.9	8.9	8.9	9.1				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	3.0	2.8	2.9	3.0	3.2↑	3.2↑	3.0	3.1↑	3.2↑	3.1↑						3.2	3.0	3.1	3.0				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	35	35	35					36↑								36	36	36	36				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	76	76	76					75↓								75	75	75	84				1	0	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	―	8.1	7.9	8.0	7.8↓	7.9	7.8↓	7.9	7.8↓	7.7↓	7.8↓						7.9	7.7	7.8	7.5				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	―	mS/m	11	11	11	12↑	12↑	12↑	12↑	12↑	12↑	12↑						12	12	12	12				0	0	0
残留塩素	―	mg/L				0.30↑	0.26↑	0.30↑	0.18↑	0.10↑	0.16↑	0.22↑						0.30	0.10	0.22					0	0	0
水温	―	℃				15.6↑	16.6↑	22.5↑	19.5↑	23.8↑	22.7↑	20.0↑						23.8	15.6	20.1	15.9				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 26：　入戸野・下円井簡水

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.65	0.65	0.65					0.70↑								0.70	0.70	0.70	1.2				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.06	0.06	0.06					0.07↑								0.07	0.07	0.07	0.06				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02					0.03↑								0.03	0.03	0.03	0.02				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L								0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0019	0.0002未	0.0009		0.0018			0.0017								0.0018	0.0017	0.0018					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0023	0.0002未	0.0010		0.0022			0.0022								0.0022	0.0022	0.0022					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0002未	0.0002		0.0004			0.0005↑								0.0005	0.0004	0.0005					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.006	0.006	0.006					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.007				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.011	0.011	0.011					0.009↓								0.009	0.009	0.009	0.005				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	4.5	4.5	4.5					5.6↑								5.6	5.6	5.6	5.8				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.004	0.004	0.004					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	1.1	0.8	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0						1.1	0.9	1.0	0.7				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	66	55	62		65			67↑								67	65	66	74				0	2	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	117	92	105		110			110								110	110	110	120				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.3未	0.3未	0.5	0.5	0.6↑	0.4	0.3	0.3未	0.5						0.6	0.3未	0.4	0.6				5	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.4	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1↓	7.1↓	7.3	7.3	7.3						7.3	7.1	7.2	7.0				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.8	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.9				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	16	14	15	17↑	17↑	17↑	18↑	17↑	17↑	17↑						18	17	17	18				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.16↑	0.16↑	0.14↑	0.10↑	0.16↑	0.24↑	0.24↑						0.24	0.10	0.17					0	0	0
水温	－	℃				17.7↑	21.8↑	23.8↑	27.7↑	29.2↑	28.8↑	23.5↑						29.2	17.7	24.6	17.1				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 27：　宇波円井簡水

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	33				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陽性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.80	0.80	0.80					0.92↑								0.92	0.92	0.92	0.92				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.06↑								0.06	0.06	0.06	0.06				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未					0.01未								0.01未	0.01未	0.01未	0.01未				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L								0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0007	0.0002未	0.0003		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.008				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	6.3	6.3	6.3					7.3↑								7.3	7.3	7.3	7.3				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3↑	1.2	1.2	1.3↑	1.3↑	1.2						1.3	1.1	1.2	1.1				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	46	46	46					48↑								48	48	48	48				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	69	69	69					89↑								89	89	89	88				1	0	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5↓	7.7	7.6	7.6	7.6						7.7	7.5	7.6	7.6				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	1.3	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.2	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	12	12	12	13↑	13↑	13↑	13↑	13↑	13↑	13↑						13	13	13	13				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.26↑	0.24↑	0.14↑	0.20↑	0.20↑	0.14↑	0.12↑						0.26	0.12	0.19					0	0	0
水温	－	℃				12.9↑	13.8↑	14.8↑	15.4↑	17.0↑	16.8↑	15.3↑						17.0	12.9	15.1	15.0				0	0	0
		判　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名
	28：　上円井簡水

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.71	0.71	0.71					0.74↑								0.74	0.74	0.74	0.72				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	0.05					0.06↑								0.06	0.06	0.06	0.07				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01					0.01未↓								0.01未	0.01未	0.01未	0.01				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L								0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	5.9	5.9	5.9					6.9↑								6.9	6.9	6.9	6.5				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.003				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1						1.2	1.1	1.1	1.0				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	51	51	51					53↑								53	53	53	55				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	101	80	94					91								91	91	91	93				1	0	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	8.2	8.0	8.1	8.0	7.9↓	7.7↓	7.7↓	7.8↓	7.8↓	7.9↓						8.0	7.7	7.8	7.5				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	14	13	13	14↑	14↑	14↑	15↑	15↑	14↑	14↑						15	14	14	15				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.22↑	0.18↑	0.16↑	0.20↑	0.16↑	0.16↑	0.16↑						0.22	0.16	0.18					0	0	0
水温	－	℃				14.5↑	15.9↑	18.0↑	18.2↑	21.2↑	20.8↑	18.8↑						21.2	14.5	18.2	13.6				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会