2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 01：　第1配水場系日之城

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.002		0.001			0.003↑								0.003	0.001	0.002					0	1	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.50	0.50	0.50					0.50								0.50	0.50	0.50					0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.10↑								0.10	0.10	0.10					1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.27	0.13	0.20		0.22			0.19								0.22	0.19	0.21					1	1	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0068	0.0007	0.0041		0.0024			0.0062								0.0062	0.0024	0.0043					1	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0054	0.0035	0.0043		0.0054			0.0053								0.0054	0.0053	0.0054					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0177	0.0087	0.0138		0.0131			0.0193↑								0.0193	0.0131	0.0162					2	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.004↑								0.004	0.003未	0.003未					1	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0064	0.0019	0.0045		0.0045			0.0072↑								0.0072	0.0045	0.0059					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0019	0.0003	0.0009		0.0008			0.0006								0.0008	0.0006	0.0007					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.020	0.023					0.040↑								0.040	0.040	0.040					1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	11	11	11					16↑								16	16	16					0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	25	14	18	18	23	22	16	18	21	13↓						23	13	19					3	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	28	28	28					33↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	162	107	129		100↓			110								110	100	105					1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.3未	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5	0.4	0.5					7	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.5	7.1	7.4	7.4	7.3	7.5	7.8↑	7.6↑	7.4	7.4						7.8	7.3	7.5					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	13	15	16	17	18↑	14	16	18↑	12↓						18	12	16					0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.26↑	0.36↑	0.28↑	0.28↑	0.28↑	0.24↑	0.28↑						0.36	0.24	0.28					0	0	0
水温	－	℃				13.4↑	16.5↑	19.2↑	22.0↑	24.8↑	23.9↑	21.0↑						24.8	13.4	20.1					0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名
	02：　第2配水場系長久保・原

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002	0.001未				1	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.50	0.50	0.50					0.51↑								0.51	0.51	0.51	2.1				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.09↑								0.09	0.09	0.09	0.05未				1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.26	0.15	0.19		0.22			0.18								0.22	0.18	0.20	0.01				1	1	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0095	0.0007	0.0058		0.0024			0.0061								0.0061	0.0024	0.0043					1	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0057	0.0043	0.0050		0.0054			0.0054								0.0054	0.0054	0.0054					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0243	0.0090	0.0173		0.0132			0.0193								0.0193	0.0132	0.0163					2	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未			0.004								0.004	0.003未	0.003未					1	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0087	0.0020	0.0057		0.0046			0.0072								0.0072	0.0046	0.0059					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0020	0.0004	0.0008		0.0008			0.0006								0.0008	0.0006	0.0007					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未	0.011				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.040	0.020	0.025					0.037								0.037	0.037	0.037	0.005未				1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	12	12	12					15↑								15	15	15	8.1				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	27	14	19	18	23	22	15	18	21	13↓						23	13	19	11				3	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	28	28	28					33↑								33	33	33	66				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	150	91	115		100			110								110	100	105	190				1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.6	0.4	0.5	0.3未				7	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3↓	7.6	7.5	7.5	7.4						7.6	7.3	7.4	7.2				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	13	15	16	17	18	14	16	18	12↓						18	12	16	19				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.20↑	0.30↑	0.24↑	0.22↑	0.24↑	0.20↑	0.22↑						0.30	0.20	0.23					0	0	0
水温	－	℃				14.3↑	17.2↑	20.6↑	23.1↑	26.2↑	25.8↑	22.3↑						26.2	14.3	21.4	15.0				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 03：　第2配水場系穂坂中央

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	1.1	1.1	1.1					1.2↑								1.2	1.2	1.2	3.6				1	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.05↑								0.05	0.05	0.05	0.05未				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未					0.01未								0.01未	0.01未	0.01未	0.01未				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.011	0.011	0.011					0.008↓								0.008	0.008	0.008	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007					0.005↓								0.005	0.005	0.005	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	5.9	5.9	5.9					6.0↑								6.0	6.0	6.0	6.0				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	3.2	2.8	2.9	3.3↑	3.4↑	3.3↑	3.3↑	3.4↑	3.4↑	3.3↑						3.4	3.3	3.3	10				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	32	32	32					33↑								33	33	33	53				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	149	102	123		110			120								120	110	115	190				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.7	7.6	7.6	7.5↓	7.6	7.5↓	7.6	7.6	7.6	7.5↓						7.6	7.5	7.6	7.2				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.3	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	9.7	9.5	9.5	10↑	10↑	10↑	10↑	10↑	10↑	10↑						10	10	10	14				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.24↑	0.30↑	0.24↑	0.26↑	0.28↑	0.22↑	0.24↑						0.30	0.22	0.25					0	0	0
水温	－	℃				16.6↑	17.8↑	20.1↑	22.4↑	24.0↑	23.6↑	21.8↑						24.0	16.6	20.9	15.2				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名
	04：　第2配水場系鳥の小池

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001		0.001			0.003↑								0.003	0.001	0.002					0	1	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.50	0.50	0.50					0.51↑								0.51	0.51	0.51					0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.09↑								0.09	0.09	0.09					1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.27	0.14	0.19		0.23			0.19								0.23	0.19	0.21					1	1	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0088	0.0008	0.0056		0.0031			0.0065								0.0065	0.0031	0.0048					1	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0053	0.0043	0.0048		0.0057↑			0.0056↑								0.0057	0.0056	0.0057					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0216	0.0096	0.0166		0.0148			0.0203								0.0203	0.0148	0.0176					1	1	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未			0.003								0.003	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0076	0.0021	0.0054		0.0052			0.0076								0.0076	0.0052	0.0064					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0004	0.0009		0.0008			0.0006								0.0008	0.0006	0.0007					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.020	0.023					0.037↑								0.037	0.037	0.037					1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	13	13	13					15↑								15	15	15					0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	27	14	19	18	23	22	15	18	21	13↓						23	13	19					3	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	28	28	28					33↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	162	99	127		99			110								110	99	105					1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5	0.5	0.5					7	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3↓	7.5	7.5	7.5	7.4						7.5	7.3	7.4					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	13	15	16	17	18↑	14	16	18↑	12↓						18	12	16					0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.30↑	0.38↑	0.34↑	0.38↑	0.36↑	0.30↑	0.30↑						0.38	0.30	0.34					0	0	0
水温	－	℃				13.8↑	16.8↑	19.4↑	21.7↑	24.5↑	24.2↑	21.5↑						24.5	13.8	20.3					0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

施設名
10：　韮崎市
05：　第2配水場系上ノ山

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
																					9月14日						
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	1.1	1.1	1.1					1.2↑								1.2	1.2	1.2	1.3				1	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.06↑								0.06	0.06	0.06	0.05				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01					0.01								0.01	0.01	0.01	0.01未				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0003			0.0003								0.0003	0.0003	0.0003					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0008	0.0003	0.0005		0.0005			0.0005								0.0005	0.0005	0.0005					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002			0.0002								0.0002	0.0002	0.0002					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.050	0.050	0.050					0.020↓								0.020	0.020	0.020	0.006				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.012	0.012	0.012					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	8.2	8.2	8.2					9.0↑								9.0	9.0	9.0	8.2				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	4.4	3.4	3.9	4.3	4.5↑	4.1	4.2	4.2	4.3	3.9						4.5	3.9	4.2	3.7				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	50	50	50					52↑								52	52	52	52				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	157	128	141		140			140								140	140	140	160				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.3	7.2	7.3	7.2↓	7.2↓	7.3	7.2↓	7.2↓	7.4↑	7.2↓						7.4	7.2	7.2	7.3				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	14	14	14	15↑	15↑	15↑	15↑	15↑	15↑	14↑						15	14	15	15				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.22↑	0.24↑	0.28↑	0.22↑	0.24↑	0.22↑	0.24↑						0.28	0.22	0.24					0	0	0
水温	－	℃				15.9↑	17.7↑	19.8↑	22.2↑	24.2↑	24.4↑	22.1↑						24.4	15.9	20.9	16.1				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 06：　第2配水場系柳平

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.002		0.001			0.003↑								0.003	0.001	0.002					0	1	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.48	0.48	0.48					0.48								0.48	0.48	0.48					0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.09↑								0.09	0.09	0.09					1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.25	0.14	0.19		0.22			0.19								0.22	0.19	0.21					1	1	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0066	0.0006	0.0042		0.0025			0.0055								0.0055	0.0025	0.0040					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0052	0.0035	0.0045		0.0052			0.0055↑								0.0055	0.0052	0.0054					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0177	0.0077	0.0141		0.0130			0.0188↑								0.0188	0.0130	0.0159					2	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0063	0.0017	0.0046		0.0045			0.0071↑								0.0071	0.0045	0.0058					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0019	0.0004	0.0008		0.0008			0.0007								0.0008	0.0007	0.0008					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.020	0.023					0.038↑								0.038	0.038	0.038					1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	12	12	12					15↑								15	15	15					0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	26	14	19	17	23	22	16	18	21	13↓						23	13	19					3	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	28	28	28					34↑								34	34	34					1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	138	83	113		100			120								120	100	110					1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.3未	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4						0.5	0.4	0.5					7	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2↓	7.3↓	7.5	7.3↓						7.5	7.2	7.4					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	13	15	16	17	18↑	13	16	18↑	12↓						18	12	16					0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.26↑	0.34↑	0.28↑	0.28↑	0.30↑	0.26↑	0.30↑						0.34	0.26	0.29					0	0	0
水温	－	℃				13.4↑	16.2↑	19.3↑	21.8↑	24.5↑	23.5↑	20.7↑						24.5	13.4	19.9					0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 07：　第3配水場系穴山

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
																					9月14日						
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	0.002					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	3.4	0.49	2.0		3.4			3.3								3.4	3.3	3.4	3.2				0	2	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.05未↓								0.05未	0.05未	0.05未	0.05未				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.14	0.14	0.14					0.01未↓								0.01未	0.01未	0.01未	0.01未				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0078	0.0002	0.0031		0.0003			0.0004								0.0004	0.0003	0.0004					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0046	0.0002未	0.0020		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0198	0.0002	0.0081		0.0003			0.0004								0.0004	0.0003	0.0004					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0070	0.0002未	0.0028		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0002未	0.0002		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未	0.015				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.030	0.030					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.024				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.08	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	13	13	13					11↓								11	11	11	9.9				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	19	7.4	12	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6						7.8	7.6	7.7	7.4				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	74	29	52		76↑			76↑								76	76	76	77				0	2	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	190	89	138		160			180								180	160	170	180				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.4	7.4	7.3↓	7.4	7.4	7.4						7.4	7.3	7.4	7.5				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	20	13	17	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑						21	21	21	15				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.30↑	0.30↑	0.16↑	0.30↑	0.30↑	0.20↑	0.26↑						0.30	0.16	0.26					0	0	0
水温	－	℃				19.2↑	20.3↑	23.6↑	22.8↑	22.8↑	21.2↑	26.2↑						26.2	19.2	22.3	15.4				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 08：　第3配水場系新府

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	3				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.002					0.002								0.002	0.002	0.002	0.001未				1	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.54	0.54	0.54					0.54								0.54	0.54	0.54	2.5				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.09↑								0.09	0.09	0.09	0.08				1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.14	0.14	0.14					0.17↑								0.17	0.17	0.17	0.01未				1	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0085	0.0009	0.0048		0.0031			0.0089↑								0.0089	0.0031	0.0060					1	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0073	0.0043	0.0054		0.0063			0.0060								0.0063	0.0060	0.0062					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0202	0.0108	0.0165		0.0158			0.0244↑								0.0244	0.0158	0.0201					1	1	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.005↑								0.005	0.003未	0.003未					1	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0070	0.0024	0.0053		0.0055			0.0089↑								0.0089	0.0055	0.0072					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0024	0.0004	0.0011		0.0009			0.0006								0.0009	0.0006	0.0008					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.006↑								0.006	0.006	0.006	0.016				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.040	0.010	0.023					0.036								0.036	0.036	0.036	0.005未				1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	12	12	12					15↑								15	15	15	10				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.002				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	24	10	18	18	23	21	15	17	20	13						23	13	18	9.4				2	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	28	28	28					32↑								32	32	32	90				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	211	75	136		100			120								120	100	110	200				1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.5	0.4	0.3未	0.6	0.4	0.5	0.5						0.6	0.3未	0.4	0.3未				6	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.4	7.5	7.2↓	7.5	7.3↓	7.4						7.5	7.2	7.4	7.5				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	12	15	16	17	18↑	13	16	17	11↓						18	11	15	15				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.14↑	0.18↑	0.10↑	0.10↑	0.10↑	0.10↑	0.14↑						0.18	0.10	0.12					0	0	0
水温	－	℃				14.8↑	17.2↑	18.8↑	21.2↑	23.5↑	25.0↑	22.8↑						25.0	14.8	20.5	16.3				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 09：　第3配水場系久保

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.002		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002					2	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.51	0.51	0.51					0.51								0.51	0.51	0.51					0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.09↑								0.09	0.09	0.09					1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.24	0.14	0.19		0.22			0.19								0.22	0.19	0.21					1	1	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0097	0.0008	0.0057		0.0029			0.0068								0.0068	0.0029	0.0049					1	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0074	0.0045	0.0055		0.0056			0.0055								0.0056	0.0055	0.0056					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0245	0.0095	0.0181		0.0142			0.0205								0.0205	0.0142	0.0174					1	1	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未			0.003								0.003	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0088	0.0021	0.0060		0.0049			0.0076								0.0076	0.0049	0.0063					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0004	0.0010		0.0008			0.0006								0.0008	0.0006	0.0007					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.014	0.014	0.014					0.007↓								0.007	0.007	0.007					0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.030	0.030					0.037↑								0.037	0.037	0.037					1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.04	0.03未	0.03未		0.03			0.03未								0.03	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	11	11	11					15↑								15	15	15					0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	25	14	18	24	23	22	15	18	21	13↓						24	13	19					4	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	26	26	26					33↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	127	88	110		110			120								120	110	115					0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.4	0.4	0.3未	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5	0.3未	0.4					6	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.4	7.5	7.3↓	7.5	7.5	7.1↓						7.5	7.1	7.4					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	2.2	0.5未	0.5未	0.5	0.5未	1.0	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						1.0	0.5未	0.5未					1	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.7	0.1未	0.1	0.1未	0.1未	0.3	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.3	0.1未	0.1未					1	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	12	15	19↑	17	18↑	13	16	17	11↓						19	11	16					0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.20↑	0.32↑	0.22↑	0.22↑	0.22↑	0.22↑	0.16↑						0.32	0.16	0.22					0	0	0
水温	－	℃				12.9↑	16.1↑	23.0↑	21.3↑	22.9↑	23.0↑	21.2↑						23.0	12.9	20.1					0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名
	10：　第3配水場系中田・藤井

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001未	0.001		0.001			0.003↑								0.003	0.001	0.002					0	1	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.50	0.50	0.50					0.49↓								0.49	0.49	0.49					0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09					0.10↑								0.10	0.10	0.10					1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.26	0.14	0.20		0.23			0.18								0.23	0.18	0.21					1	1	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0066	0.0007	0.0037		0.0023			0.0059								0.0059	0.0023	0.0041					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0051	0.0039	0.0043		0.0051			0.0055↑								0.0055	0.0051	0.0053					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0173	0.0086	0.0132		0.0125			0.0193↑								0.0193	0.0125	0.0159					2	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003↑								0.003	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0062	0.0019	0.0043		0.0043			0.0072↑								0.0072	0.0043	0.0058					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0019	0.0003	0.0009		0.0008			0.0007								0.0008	0.0007	0.0008					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.040	0.020	0.025					0.039								0.039	0.039	0.039					1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	13	13	13					16↑								16	16	16					0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	25	14	19	17	23	22	16	18	21	13↓						23	13	19					3	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	28	28	28					33↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	125	66	103		110			120								120	110	115					0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.3未	0.4	0.6↑	0.5	0.3未	0.5	0.4	0.5	0.5						0.6	0.3未	0.4					6	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.2↓	7.5	7.3↓	7.5	7.5	7.2↓						7.5	7.2	7.4					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	13	15	16	17	18↑	14	16	17	11↓						18	11	16					0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.26↑	0.30↑	0.22↑	0.22↑	0.24↑	0.28↑	0.30↑						0.30	0.22	0.26					0	0	0
水温	－	℃				15.8↑	17.6↑	23.0↑	25.4↑	25.8↑	24.4↑	22.4↑						25.8	15.8	22.1					0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 11：　第3配水場系祖母石

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.002					0.003↑								0.003	0.003	0.003					0	1	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.49	0.49	0.49					0.46↓								0.46	0.46	0.46					0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.10↑								0.10	0.10	0.10					1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.26	0.15	0.20		0.23			0.19								0.23	0.19	0.21					1	1	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0070	0.0007	0.0039		0.0022			0.0049								0.0049	0.0022	0.0036					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0046	0.0036	0.0043		0.0052↑			0.0055↑								0.0055	0.0052	0.0054					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0185	0.0076	0.0134		0.0124			0.0176								0.0176	0.0124	0.0150					2	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0066	0.0016	0.0044		0.0042			0.0065								0.0065	0.0042	0.0054					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0017	0.0004	0.0009		0.0008			0.0007								0.0008	0.0007	0.0008					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.040	0.020	0.025					0.041↑								0.041	0.041	0.041					0	1	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.006	0.006	0.006					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	12	12	12					17↑								17	17	17					0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	25	10	18	17	23	22	16	19	21	13						23	13	19					3	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	29	29	29					34↑								34	34	34					1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	133	91	111		100			110								110	100	105					1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.5	0.5	0.3未	0.5	0.4	0.5	0.5						0.5	0.3未	0.4					6	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.3↓	7.3↓	7.4	7.4	7.5	7.3↓						7.5	7.3	7.4					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	13	15	16	17	18↑	14	16	18↑	12↓						18	12	16					0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.28↑	0.32↑	0.30↑	0.28↑	0.32↑	0.30↑	0.34↑						0.34	0.28	0.31					0	0	0
水温	－	℃				14.4↑	16.6↑	20.4↑	22.2↑	25.4↑	24.2↑	21.1↑						25.4	14.4	20.6					0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 12：　第4配水場系一ツ谷

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	3				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001					0.002								0.002	0.002	0.002	0.001未				1	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.57	0.57	0.57					0.52↓								0.52	0.52	0.52	0.75				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08					0.09↑								0.09	0.09	0.09	0.09				1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.23	0.15	0.18		0.21			0.17								0.21	0.17	0.19	0.02				1	1	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0080	0.0006	0.0048		0.0031			0.0061								0.0061	0.0031	0.0046					1	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0050	0.0035	0.0041		0.0064↑			0.0058↑								0.0064	0.0058	0.0061					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0211	0.0075	0.0145		0.0159			0.0200								0.0200	0.0159	0.0180					2	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0076	0.0016	0.0049		0.0054			0.0074								0.0074	0.0054	0.0064					1	1	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0018	0.0003	0.0008		0.0010			0.0007								0.0010	0.0007	0.0009					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.010	0.020					0.032↑								0.032	0.032	0.032	0.005未				1	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	12	12	12					15↑								15	15	15	7.1				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	23	13	17	17	22	20	14	17	20	12↓						22	12	17	4.8				1	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	31	31	31					36↑								36	36	36	73				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	138	87	113		100			110								110	100	105	140				1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.5	0.4	0.3未	0.5	0.4	0.6	0.4						0.6	0.3未	0.4	0.3未				6	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.4	7.2	7.3	7.2↓	7.2↓	7.2↓	7.2↓	7.3	7.4↑	7.2↓						7.4	7.2	7.2	7.0				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	18	13	15	16	17	18	14	16	18	12↓						18	12	16	10				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.20↑	0.12↑	0.20↑	0.10↑	0.14↑	0.12↑	0.26↑						0.26	0.10	0.16					0	0	0
水温	－	℃				16.0↑	21.4↑	25.8↑	27.1↑	31.6↑	28.8↑	22.8↑						31.6	16.0	24.8	19.8				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 13：　第4配水場系海老島

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月16日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1↑						1	0	0	3				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.69	0.69	0.69					1.0↑								1.0	1.0	1.0	1.4				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.10	0.10	0.10					0.10								0.10	0.10	0.10	0.11				1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02					0.02								0.02	0.02	0.02	0.02				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000006↑			0.000008↑								0.000008	0.000006	0.000007	0.000005未				2	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.011	0.011	0.011					0.011								0.011	0.011	0.011	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	6.8	6.8	6.8					7.5↑								7.5	7.5	7.5	7.7				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	6.1	4.1	5.2	5.9	5.8	6.3↑	5.4	4.8	5.2	4.8						6.3	4.8	5.5	5.1				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	73	63	67		69			73↑								73	69	71	78				0	2	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	136	107	118		110			120								120	110	115	130				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	1.2↑	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						1.2	0.3未	0.3未	0.3				0	1	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9↑	6.9↑	6.8	6.8	6.8						6.9	6.8	6.8	6.9				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	19	17	18	17	18	18	20↑	20↑	20↑	21↑						21	17	19	21				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.30↑	0.22↑	0.20↑	0.28↑	0.28↑	0.26↑	0.30↑						0.30	0.20	0.26					0	0	0
水温	－	℃				16.9↑	17.4↑	19.4↑	20.5↑	23.1↑	23.8↑	23.2↑						23.8	16.9	20.6	21.6				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 14：　第4配水場系岩下

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.48	0.48	0.48					0.52↑								0.52	0.52	0.52	0.47				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.07↑								0.07	0.07	0.07	0.08				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未					0.01未								0.01未	0.01未	0.01未	0.01未				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.015	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未					0.005未								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	7.1	7.1	7.1					7.8↑								7.8	7.8	7.8	6.4				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7						1.8	1.7	1.7	1.2				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	36	36	36					36↑								36	36	36	31				1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	141	97	124		120			130								130	120	125	130				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.5	7.5	7.5	7.4↓	7.4↓	7.4↓	7.3↓	7.4↓	7.4↓	7.4↓						7.4	7.3	7.4	7.6				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	10	10.0	10	11↑	11↑	11↑	10	11↑	11↑	11↑						11	10	11	9.2				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.28↑	0.24↑	0.26↑	0.10↑	0.10↑	0.10↑	0.12↑						0.28	0.10	0.17					0	0	0
水温	－	℃				16.5↑	18.8↑	21.9↑	21.8↑	25.1↑	25.2↑	21.6↑						25.2	16.5	21.6	15.5				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 15：　第4配水場系塩川

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
																					9月14日	9月14日					
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	30	3			0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陽性	陰性			0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001					0.001								0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未			0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.20	0.20	0.20					0.17↓								0.17	0.17	0.17	0.45	0.14			0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07					0.10↑								0.10	0.10	0.10	0.14	0.08			1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03					0.04↑								0.04	0.04	0.04	0.05	0.02			0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未			0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.06未	0.06未		0.06未			0.08↑								0.08	0.06未	0.06未					1	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0002未	0.0002		0.0003			0.0003								0.0003	0.0003	0.0003					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0003	0.0006		0.0004			0.0009								0.0009	0.0004	0.0007					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0003	0.0011		0.0011			0.0021								0.0021	0.0011	0.0016					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0007	0.0002未	0.0004		0.0004			0.0007								0.0007	0.0004	0.0006					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002↑								0.0002	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.011	0.011	0.011					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未	0.016	0.026			0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.007			0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.03未			0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.018	0.018	0.018					0.008↓								0.008	0.008	0.008	0.005未	0.005未			0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	8.8	8.8	8.8					9.1↑								9.1	9.1	9.1	9.9	6.3			0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	6.8	3.0	4.3	6.8	4.7	6.0	4.3	5.0	4.7	3.2						6.8	3.2	5.0	6.6	2.1			0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	36	36	36					38↑								38	38	38	50	28			1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	112	90	101		100			110								110	100	105	130	120			1	1	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未	0.02未			0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未			0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3未	0.3未	0.4	0.3未	0.3未	0.3	0.3未	0.3未	0.3未						0.4	0.3未	0.3未	0.8	0.3			1	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.4	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1						7.2	7.1	7.1	7.0	7.1			0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし	異常なし			0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし	異常なし			0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	1.6	0.6			0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.3	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未			0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	13	9.3	11	12	11	12	12	13↑	12	11						13	11	12	16	9.2			0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.16↑	0.28↑	0.28↑	0.28↑	0.24↑	0.20↑	0.50↑						0.50	0.16	0.28					0	0	0
水温	－	℃				15.4↑	17.5↑	19.2↑	20.8↑	22.0↑	22.9↑	20.4↑						22.9	15.4	19.7	21.7	17.3			0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 16：　第4配水場系湯舟

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001					0.001								0.001	0.001	0.001	0.001				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.49	0.49	0.49					0.51↑								0.51	0.51	0.51	0.22				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.16	0.11	0.13		0.10↓			0.10↓								0.10	0.10	0.10	0.17				2	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.09	0.04	0.06					0.04								0.04	0.04	0.04	0.13				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.22	0.10	0.16		0.10			0.13								0.13	0.10	0.12					1	1	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0002	0.0006		0.0002未↓			0.0005								0.0005	0.0002未	0.0003					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0008	0.0002未	0.0003		0.0002未			0.0003								0.0003	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0028	0.0002	0.0012		0.0002未↓			0.0013								0.0013	0.0002未	0.0007					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0002未	0.0004		0.0002未			0.0005								0.0005	0.0002未	0.0003					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.11	0.11	0.11					0.17↑								0.17	0.17	0.17	0.16				1	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.04				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	31	17	23		16↓			19								19	16	18	35				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未	0.001未	0.001未↓	0.001未↓	0.001未↓	0.001未↓	0.001未↓	0.001↓	0.001未↓						0.001	0.001未	0.001未	0.064				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	2.3	1.5	1.8	1.9	1.6	1.7	1.5	1.7	3.6↑	1.9						3.6	1.5	2.0	2.2				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	114	111	113		120↑			120↑								120	120	120	110				0	2	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	225	168	197		180			180								180	180	180	240				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.9	7.7	7.8	7.8	7.6↓	7.7	7.7	7.6↓	7.7	7.6↓						7.8	7.6	7.7	7.6↓				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.7	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	34	28	30	33	31	32	31	32	37↑	34↑						37	31	33	38				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.42↑	0.22↑	0.32↑	0.10↑	0.18↑	1.8↑	0.40↑						1.8	0.10	0.49					0	0	0
水温	－	℃				18.8↑	17.8↑	20.6↑	18.0↑	23.5↑	20.1↑	20.8↑						23.5	17.8	19.9	14.8				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 17：　第4配水場系若尾

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水 9月14日			1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	2			0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性	陰性			0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001↑								0.001	0.001	0.001	0.001未	0.001未			0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001					0.001								0.001	0.001	0.001	0.001未	0.001未			0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未			0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.75	0.75	0.75					0.68↓								0.68	0.68	0.68	1.0	0.87			0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09					0.10↑								0.10	0.10	0.10	0.12	0.10			1	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07					0.10↑								0.10	0.10	0.10	0.03	0.02			0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未			0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0033	0.0003	0.0023		0.0010			0.0032								0.0032	0.0010	0.0021					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0031	0.0017	0.0023		0.0021			0.0032↑								0.0032	0.0021	0.0027					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0105	0.0037	0.0076		0.0051			0.0108↑								0.0108	0.0051	0.0080					1	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0037	0.0008	0.0025		0.0016			0.0040↑								0.0040	0.0016	0.0028					1	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0002	0.0005		0.0004			0.0004								0.0004	0.0004	0.0004					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.006	0.006	0.006					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未	0.007	0.005未			0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.020	0.020	0.020					0.017↓								0.017	0.017	0.017	0.005未	0.005未			0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.03未			0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.014	0.014	0.014					0.013↓								0.013	0.013	0.013	0.005未	0.005未			0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	10	10	10					11↑								11	11	11	12	7.2			0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.002	0.001未			0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	15	9.1	12	9.6	12	14	10	11	12	9.4						14	9.4	11	4.1	4.4			0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	54	54	54					58↑								58	58	58	90	80			1	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	147	99	124		120			120								120	120	120	160	130			0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未	0.02未			0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未			0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.4	0.4	0.3	0.4						0.4	0.3未	0.3未	0.3未	0.4			3	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1↓	7.2	7.4↑	7.4↑	7.2	7.4↑						7.4	7.1	7.3	7.3	7.0			0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし	異常なし			0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし	異常なし			0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未			0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未			0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	20	16	17	19	20	20	16	19	19	16						20	16	18	24	20			0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.14↑	0.16↑	0.14↑	0.16↑	0.10↑	0.10↑	0.16↑						0.16	0.10	0.14					0	0	0
水温	－	℃				15.1↑	17.9↑	22.0↑	23.6↑	27.4↑	28.1↑	25.0↑						28.1	15.1	22.7	17.4	20.9			0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 18：　第4配水場系御勅使

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
																					9月14日						
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	3				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	1.5	1.5	1.5					1.7↑								1.7	1.7	1.7	1.7				1	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.05↑								0.05	0.05	0.05	0.05				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03					0.03								0.03	0.03	0.03	0.03				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06↑								0.06	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0010↑			0.0002未								0.0010	0.0002未	0.0005					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0021↑			0.0002未								0.0021	0.0002未	0.0011					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0052↑			0.0002未								0.0052	0.0002未	0.0026					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0017↑			0.0002未								0.0017	0.0002未	0.0009					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0004↑			0.0002未								0.0004	0.0002未	0.0002					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.023	0.023	0.023					0.008↓								0.008	0.008	0.008	0.009				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.022	0.022	0.022					0.014↓								0.014	0.014	0.014	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	6.9	6.9	6.9					6.6↓								6.6	6.6	6.6	6.7				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	12	1.8	3.5	10	12↑	2.3	3.3	3.7	3.9	3.5						12	2.3	5.5	3.7				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	131	109	118		65↓			120								120	65	93	130				0	2	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	190	147	166		110↓			170								170	110	140	210				0	2	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未	0.3未	0.3	0.3	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.3	7.2	7.3	7.1↓	7.1↓	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2						7.3	7.1	7.2	7.3				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.6	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.7	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	27	20	25	19↓	19↓	27	29↑	29↑	30↑	30↑						30	19	26	30				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.14↑	0.16↑	0.34↑	0.22↑	0.18↑	0.12↑	0.14↑						0.34	0.12	0.19					0	0	0
水温	－	℃				16.0↑	18.4↑	22.2↑	22.6↑	26.1↑	24.1↑	22.5↑						26.1	16.0	21.7	16.6				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合																

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 19：　第4配水場系宝貴沢

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	19				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陽性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未					0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未					0.004未								0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.29	0.29	0.29					0.29								0.29	0.29	0.29	0.38				0	0	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未					0.05未								0.05未	0.05未	0.05未	0.05未				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02					0.02								0.02	0.02	0.02	0.02				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ＊	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未			0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0010	0.0003	0.0005		0.0005			0.0005								0.0005	0.0005	0.0005					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0013	0.0005	0.0008		0.0008			0.0009								0.0009	0.0008	0.0009					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002	0.0003		0.0003			0.0004↑								0.0004	0.0003	0.0004					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007					0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.020	0.023	0.026	0.025	0.028	0.024	0.025	0.023	0.024						0.028	0.023	0.025	0.016				7	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未					0.03未								0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未					0.005未								0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	3.0	3.0	3.0					2.8↓								2.8	2.8	2.8	2.7				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未					0.001未								0.001未	0.001未	0.001未	0.002				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	1.6	0.6	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2						1.5	1.2	1.3	0.4				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	30	30	30					30↓								30	30	30	31				0	0	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	74	74	74					55↓								55	55	55	61				1	0	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未					0.02未								0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未					0.002未								0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.6	7.3	7.4	7.3↓	7.3↓	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1↓						7.4	7.1	7.3	7.4				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	1.0				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.5				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	7.9	7.5	7.6	8.1↑	7.7	8.0↑	7.5	7.8	7.9↑	7.4↓						8.1	7.4	7.8	7.6				0	0	0
残留塩素	－	mg/L				0.34↑	0.36↑	0.26↑	0.12↑	0.10↑	0.22↑	0.22↑						0.36	0.10	0.23					0	0	0
水温	－	℃				14.3↑	17.8↑	22.2↑	22.4↑	24.9↑	24.8↑	21.0↑						24.9	14.3	21.1	13.3				0	0	0
					判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2026年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

10：　韮崎市	施　　設　　名 20：　力石

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目		水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 9月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0				0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L																			0.0003未						
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L																			0.00005未						
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.001未						
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.001未						
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.001未						
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L																			0.001未						
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L																			0.004未						
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.001未						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L																			1.7						
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L																			0.11						
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L																			0.02						
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L																			0.005未						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	*	0.04mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L																			0.000006						
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L																			0.0002未						
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L																									
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L																									
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L																									
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L																									
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L																									
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L																									
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L																									
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L																									
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L																									
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L																									
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L																									
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L																			0.005未						
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L																			0.005未						
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L																			0.03未						
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L																			0.005						
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L																			7.2						
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L																			0.001未						
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	5.5	3.9	4.5	4.5	4.4	5.1	5.2	4.7	4.6	4.1						5.2	4.1	4.7	4.3				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L																			90						
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L																			160						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L																			0.02未						
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L																			0.000001未						
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L																			0.000001未						
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L																			0.002未						
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L																			0.0005未						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未						0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	－	6.9	6.8	6.9	7.0↑	6.9	7.0↑	7.0↑	6.8	6.9	6.9						7.0	6.8	6.9	7.0				0	0	0
味	*	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気	*	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	異常なし				0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未						0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未						0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率		－	mS/m	22	19	20	20	20	21	22↑	22↑	23↑	22↑						23	20	21	22				0	0	0
残留塩素		－	mg/L				0.14↑	0.10↑	0.38↑	0.14↑	0.10↑	0.10↑	0.10↑						0.38	0.10	0.15					0	0	0
水温		－	℃				17.3↑	18.0↑	19.4↑	19.2↑	20.0↑	21.4↑	22.1↑						22.1	17.3	19.6	20.9				0	0	0
							判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合															

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会