

書類検査チェックシート

	課長	課長補佐	リーダー	担当者	係員
韮崎市上下水道課					
自主検査日	工事施工場所	申込者	給水工事主任技術者氏名番号		

検査年月日	年	月	日	適・・・○	否・・・×
検査項目	検査内容			業者	給水担当
位置図	・工事ヶ所が明確に確認出来るよう、道路及び主要な建物が記入されていること。				
	・工事ヶ所が明記されていること。				
平面図 立体図	・建物の位置、構造が分かりやすく記入されていること。				
	・道路種別等付近の状況がわかりやすいこと。				
	・隣接家屋の地番、氏名境界が記入されていること。				
	・分岐部分、給水管、メーター位置等のオフセットが記入されていること。				
	・平面図と立体図が整合していること。				
	・各部の材料、口径延長が記入されており、 ①給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使われていること。 ②構造・材料基準に適合した適切な工法が取られていること。 (水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止対策の明記)				
	・舗装復旧がある場合は、舗装復旧構造図				
	・分水から不凍栓までの使用材料表				
	道路占用の必要がある場合	・占用申請書類一式 写真			
個人の土地を借用した場合	・地権者の承諾書				
指摘事項					